



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 7. února 2017

Naše zn.: 8.3/8025/1497/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. David Klimša

Prostřední Bludovice 133

739 37 HORNÍ BLUDOVICE

Datum: 15. února 2017

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Příjezdová komunikace z ul. Kischovy

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Parcela : 1237/6

Ulice : Kischova

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a kanalizací DN 300 - DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Jejich vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení o povolování stavby nám bude předložena k odsouhlasení. Likvidaci srážkových vod je nutné řešit v souladu s platnou legislativou.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy:

Situace



Orientační zakres sítě
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Kat. území:
Zábřeh nad Odrou

Vytiskl:
Vašíčková

Tisk dne:
15.2.2017

Měřítko:
1:600

Nadpis:
 Jméno listu:



Číslo listu:
1/1