




T: 26.05.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci:



„Příjezdová komunikace z ul. Kischovy“.

ODK/39386/17/241


Ing. David Klimša, Horní Bludovice

Majetková správa	Vyjádření
Místní komunikace Datum: 25.5.2017 Podpis:  Ing. Miroslav Holenka	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>V konstrukci vozovky opravit označení podkladní vrstvy na ŠD 0/63, popř. navrhnout obě podkladní nestmelené vrstvy z ŠD 0/32. Označení sanace podloží na DK 32/63. Frakce 0/64 a 32/64 se běžně nevyrábějí.</p> <p>Odvodnění vozovky do podloží považujeme za nevhodné, stejně jako pomoci vsakovací jámy. Drenážní potrubí by mělo sloužit právě k odvodnění podloží a ne naopak. Navrhujeme napojit uliční vpusti do existující kanalizace. Pokud by to nebylo možné, tak akceptujeme vsakovací jámu, do které však bude voda svedena dešťovou kanalizací.</p> <p>Domníváme se, že u místa pro přecházení by kromě varovného měl být i signální pás.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. Správce komunikace si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu opravy, dojde-li k jejímu poškození.</p> <p>Pracemi nedojde k narušení či zhoršení odtokových poměrů na komunikaci.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Omezení parkovacích míst bude pouze po v nezbytně nutnou dobu.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě protokolárně předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.</p> <p>Zhotovitel zodpovídá za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčeném úseku nebo jeho uživatelům z důvodu prováděné činnosti až do doby zpětného protokolárního předání správci místních komunikací.</p>



Majetková správa	Vyjádření
	<p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Veškeré odchylky od uvedených obecných podmínek musí být odsouhlaseny správcem MK.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<p><u>Veřejná zeleň</u></p> <p>Datum: 23.5.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Bc. Angela Bandolová</p>	<p>S PD souhlasíme za podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.- Případné kácení dřevin v rámci stavby je nutné řešit před zahájením prací s ÚMOB O-Jih.- Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.- Upravené plochy budou předány správci VZ.
<p><u>Ostatní správa</u></p> <p>Datum: 17.05.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Miroslava Humpolíková</p>	<p>Bez připomínek.</p>




Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb