

Naše značka: TaV/1296/2017/Vo

E-mail: volna@poda.cz

Vyřizuje: Volná Lenka

Tel.: 597 578 060, 597 578 044

Fax: 597 579 000

V Ostravě dne: 15. 9. 2017

Ing. David Klimša
Prostřední Bludovice 133
739 37 Horní Bludovice

Věc: **Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Stavba: „**Příjezdová komunikace z ul. Kischovy**“, **Ostrava**

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Zábřeh, ul. Kischova), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Zábřeh, ul. Kischova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa a ochrana podzemního telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „**Situace stavby, č. výkresu B.2**“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) **ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení**.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
 - Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
 - **Požadujeme dodržení veškerých podmínek, týkajících se podzemního telekomunikačního vedení PODA a.s., které jsou zakresleny v předloženém výkrese „Situace stavby, č. výkresu B.2“. Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem stavby.**
 - **Před započítím zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality **Ostrava, Bohumín** – volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality **Havířov, Orlová, Karviná** – volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
- Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 755 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.

Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižďeno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlaste na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 28. 8. 2014.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 75, DIČ: CZ 258 161 75, tel.: 597 578 000