



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 4. srpna 2017

Naše zn.: 6.3/8025/9967/17/Kr

Vyřizuje: Magdalena Kroutilová

Tel.: 597 475 136

E-mail: kroutilova.magda@ovak.cz

IVITAS a.s.

Ruská 83/24

703 00 Ostrava – Vítkovice

Datum: 15. srpna 2017

Vyjádření k existenci sítí v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k dokumentaci pro povolování stavby

Stavba: Parkovací stání na ul. Kaminského

Katastr: Dubina u Ostravy

Ulice: Kaminského

Parcela : 73/1, 71/3

Investor: SMO MO Ostrava – Jih

Dokumentace řeší rekonstrukci plochy pro 17 parkovacích stání. Srážkově vody budou po předčištění zasakovány. Součástí stavby je osvětlení plochy.

V místě stavby je vedena jednotná kanalizace DN 500 a vodovodní řady DN 100, DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci.


Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Parkovací plochy budou umístěny mimo revizní šachty na kanalizační stoce.
2. Odlučovač lehkých kapalin a vsakovací šachta budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodního řadu DN 100.
3. Respektování zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 60 05 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny ručně.

4. V souladu s ustanovením §153, odst. zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Ochranné pásmo bude zajištěno po dobu stavby.
5. Poklopy kanalizačních revizních šachet budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav včetně kónusu a podkladového prstence pod poklopem – viz technické požadavky naší společnosti. Na úpravě poklopů kanalizačních šachet na kanalizaci pro veřejnou potřebu se může naše společnost spolupodílet dodávkou materiálu.

6. Poklapy revizních šachet a poklapy vodovodních armatur musí být vždy přístupny pro provozování a osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
7. Zahájení stavby bude oznámeno zástupcům provozů minimálně 14 dnů předem.
Zástupci kanalizační sítě budou přizváni ke kontrole osazení poklopů.
Zástupci provozu budou přizváni ke kontrole umístění vsakovací šachty a OLK mimo ochranné pásmo vodovodu.
Zápis o kontrole bude součástí spisové dokumentace.
Provoz kanalizační sítě tel. 597 475 411. Provoz vodovodní sítě tel. 597 475 504.
Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

M. Kroutilová

Magdalena Kroutilová
technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha:
situace
dokumentace