



LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÁ VODA - VRAT - POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD - POTRUBÍ Z UHLÍKOVÉ OCELI

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

33/900/1400 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KLASK, TYP/VÝŠKA/DĚLKA S BOČNÍM PŘIPOJENÍM VČETNĚ TERMOSTATICKÉ HLAVICE

TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU

DN	15x1	18x1	22x1	28x1,5	35x1,5	42x1,5
t	28mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

PŘÍZNANÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ NEBUDOU IZOLOVÁNY

Autorizoval:  
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:  
Martin Kopecký

INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3;700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

STAVBA:

"Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15"

MÍSTO STAVBY:

k.ú. Zábřeh nad Odrou, parc. č. 3414

ČÁST: VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS TĚLOCVIČNY - VYTÁPĚNÍ

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST  
Martin Kopecký, IČO: 07960056  
Růždka 287, 756 25 Růždka  
tel. +420 603 544 735  
e-mail: projekoe@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT

A2+

DATUM

BŘEZEN 2021

STUPĚN

DPS

OBJEKT

MĚŘÍTKO

1:50

Č. VÝKRESU

002

SADA

1 2 3 4 5 6 7 8