




Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R, jež budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.

Použitě kabely musí splňovat požadavky třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.

Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nepsanou řázi).

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



| | | | |
|--|--|---|----------------|
| ZOPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERÁKOVÁ ul. Záhumenní 2236/82 705 000 OSTRAVA - PORUBA | | TEL.: 603 767 309 E-MAIL: jeraksova@volny.cz IČO: j63307 111, ČKAIT 1103467 | |
| PROJEKTANT SPECIALISTA: MAREK SEIFERT <i>MS</i> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ | | Dr. Martina 35, Ostrava Tel.: 596783066 Mobil.: 603167931 E-mail: m.seifert@volny.cz | |
| INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka | | IČO: 0084541 | |
| STAVBA: k.ú. Výškovice u Ostravy, parcela č. 793/252 VÝMĚNA VŠEKÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠERÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeríkova 682/33 | | DATUM: 07/2019 | |
| OBJEKT: PAVILON UO 22 | | FORMÁT: 10x A4 | |
| ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | STUPEŇ: DPS | |
| OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 1.NP. | | ČÍSLO PARÉ: | |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496 | |
| | | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: |
| | | 1:50 | 513 |