



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA | | TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467 | | <div></div> |
| PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ | | Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz | | |
| INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka | | IČO: 00845451 | | |
| STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33 | | | | DATUM: 07/2019 |
| | | | | FORMÁT: 3xA4 |
| | | | | STUPEŇ: DPS |
| OBJEKT: PAVILON UO 22 | | | | ČÍSLO PARÉ: <div></div> |
| ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496 <div></div> |
| OBSAH VÝKRESU: ROZVODNICE R2-1 | | | | MĚŘITKO - ČÍSLO VÝKRESU: 516 |