



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467		<div></div>
PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT <i>MS</i> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ		Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz		
INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka		IČO: 00845451		
STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33				DATUM: 07/2019
				FORMÁT: 2xA4
				STUPEŇ: DPS
OBJEKT: PAVILON UO 22				ČÍSLO PARÉ: <div></div>
ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496 <div></div>
OBSAH VÝKRESU: ROZVODNICE R2-3a-RPC				MĚŘÍTKO - ČÍSLO VÝKRESU: 520