

LEGENDA ZNAČEK


- | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------------|
| | VELKOPLOŠNÉ TLÁČITKO | | DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V |
| | VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ | | DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V |
| | PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ | | OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY |
| | PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ | | PRŮMYSLOVÁ ZÁSUVKA 400V |
| | PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ | | ZVONEK-GONG |
| | PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ | | ZVONEK-TLÁČITKO |
| | SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA | | VENTILÁTOR |
| | TIMER | | JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA IP44 |
| | VENTILÁTOROVÉ RELÉ | | LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM |
| | ČIDLO POHYBU | | ZÁVĚSNÉ |
| | | | VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO |
| | | | ESC - ESCAPE |
| | | | AP - ANTIPANIC |

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými bezhalogenovými kabely typové řady CXKH-R a ochrannými vodiči CXKH-R , jenž budou uloženy na povrchu v plechovém kabelovém žlabu v podhledu. Mimo tento podhled (umístěn je v chodbách společných prostor) budou trasy provedeny v bezhalogenových lištách.
Použité kabely musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0.
Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napětíová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKSOVÁ ul. Zahradní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, CKAIT 1103467	
PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT <i>MS</i> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ		Dr. Martina 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
INVESTOR:	Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka	IČO: 00845451	
STAVBA:	k.ú. Výškovice u Ostravy, parcela č. 793/252 VÝMĚNA VŠEKÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠERÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šefíkova 682/33		DATUM: 07/2019
OBJEKT:	PAVILON UV 13		FORMÁT: 10x44
ČÁST:	D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE 3.NP.	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	545