


Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
 Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a
 pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LENKA JERAKASOVÁ ul. Záhumenní 2226/82 708 000 OSTRAVA - PORUBA		TEL: 603 767 309 E-MAIL: jerakasova@volny.cz IČO: 633 07 111, ČKAIT 1103467	
PROJEKTANT SPECIALISTA : MAREK SEIFERT <i>MS</i> PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ		Dr. Martinka 35, Ostrava Tel. : 596783066 Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
INVESTOR: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava -Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka		IČO: 00845451	
STAVBA: k.ú.Výškovice u Ostravy, prcela č. 793/252 VÝMĚNA VĚŠKERÝCH ROZVODŮ ZŠ ŠEŘÍKOVA 33 700 30 Ostrava-Výškovice, ul. Šeříkova 682/33		DATUM: 07/2019	
		FORMÁT: 1xA4	
		STUPEŇ: DPS	
OBJEKT: PAVILON K1V		ČÍSLO PARÉ:	
ČÁST: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 4496	
OBSAH VÝKRESU: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE R6-1		MĚŘÍTKO -	ČÍSLO VÝKRESU: 535