




Pomáhat a chránit

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA

dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-222784-1/ČJ-2017-070706

Ostrava 10. listopadu 2017

Počet stran: 2

Ing. Roman Fildán
Na Stuchlíkovci 738
Orlová-Lutyně

Stanovisko vybudování parkovacích stání ul.Dr.Martínka parc.č. 463/6 Ostrava-Hrabůvka

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Městského ředitelství Policie Ostrava obdržel Vaší žádost k vydání závazného stanoviska pro účely územního rozhodnutí a následně i stavební povolení na stavbu "vybudování parkovacích stání ul. Dr.Martínka parc.č. 463/6 v k.ú. Hrabůvka".

Součástí Vaší žádosti je technická zpráva a výkresová část.

Jako dotčený orgán Policie ČR s přihlédnutím k § 16 odst. 2b, zák.č. 13/1997Sb. platné legislativy v územním a stavebním řízení včetně napojení parkovací plochy dle § 10 odst. 4b, zák.č. 13/1997Sb., po prostudování předložených materiálů k věci vydáváme:

souhlas

- k umístění stavby parkovacích stání nemáme zásadních výhrad
- dodržení rozmístění a vyznačení plochy dle předloženého návrhu
- změna umístění varovného pásu přes chodníkové těleso dle výkresu "C 5"
- umístění dopravního značení IP 11a dle výkresové části "C 5"
- všechny dopr. značení umístit dle stávajících norem včetně VDZ

V rámci dalšího řízení zvážit možnost dobudování souběžného chodníku s napojením na stávající chodník ve východní části stavby, který by byl napojen na součást chodníkových těles a uživatele přicházející od východní strany na parkovací plochu a odcházející z ní, nebudou nuceni vstupovat do prostoru nájezdu a výjezdu /pojízdna část/ z této parkovací plochy.

Výše uvedené doplnění bude k prospěchu orientace a dostupnosti pro jeho uživatele.

Výstavní 117/55
703 00 Ostrava

Tel.: 974725258
Fax:
Email: mrpo.odi.ing@pcr.cz
ID DS: n5hai7v

Zpracoval:
por. Bc. Antonín LÝKO

por. Ing. Aleš Kořistka
vedoucí DI
z r. por. Bc. Antonín Lýko
podepsáno elektronicky

ŘEZ SJEZDEM (M 1:50)

SJEZD - 16,94m

DR.MARTÍNKA -

2,3%

238,06
238,06

2,5%

237,96
237,96

0,8%

Dr. Martínka

KOPR-222784/23-2017-070706

Policie České republiky
Městské ředitelství policie Ostrava
dopravní inspektorát
ul. Výstavní č. 117/55
703 00 Ostrava
ppr. Bc. Antonín Lýko

463/6

IP12
+symb.
č.225
P

SOR2

celkem 26 míst

P

IP11a

stávající chodník

Dr. Martínka

469

469

STOP
P6

lipa Ø18cm
mimo rozhledové
pole

Dr. Martínka

ZO
ING
KR
INV
AK
OB

238,06

2,5%

237,96

0,8%

237,91

K2PT-222784 | EJ - 2017 - 070706

Policie České republiky
Městské ředitelství policie Ostrava
dopravní inspektorát
ul. Výstavní č. 117/65
703 00 Ostrava
ppr. Bc. Antonín Lýko

469

469



SO 101 - ASFALT (597 m²)

SO 101 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.60mm ŠEDÁ (16,5 m²)


SO 101 - MLATOVÝ POVRCH (32,5 m²)

SO 101 - RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ (6 m²)



ROZHLEDOVÉ POMĚRY D=80m

POMOCNÉ LINIE:



STROMY / KEŘE STÁVAJÍCÍ / KÁCENÉ

HRANY KATASTRU


HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ

HRANY KEŘOVÝCH POROSTŮ

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST

SO 301 - NOVÁ ULIČNÍ VPUST

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘ.OSVĚTLENÍ



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARĚ Č.:	RAZÍTKO:
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	HRABŮVKA		
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul.Dr. Martíňka, Ostrava		
INVESTOR: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451				
AKCE: Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martíňka, p.p.č. 463/6, k. ú. Hrabůvka				FORMÁT: 3x A4
				DATUM: 10/2017
				ÚČEL: DUR
OBSAH: Speciální situační výkres - dopravní řešení				MĚŘÍTKO: 1:250 VÝKRES: C5