

## Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny  
a  
zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie  
Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.

ZADATEL : **Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová**  
NÁZEV STAVBY: **Vybudování parkovacích stání na ul. Dr. Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka**  
Příloha číslo : **Vyřizuje : osobně**  
**Jméno : Fildán**  
Číslo jednací : **Datum : 8.8.2017**

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., nebo zájmy chráněné Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

## VYJÁDŘENÍ

č.j. EGV 815 /2017

### 1) Zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku s žádným vedením v napěťové hladině -- lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a. s. s označením:

Pro stavbu **není** nutno podat žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu, doloženou projektovou dokumentací. Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

### 2) Zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se zařízením pro výrobu a rozvod tepelné energie Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

Vyjádření je vystaveno pro účely územního a stavebního řízení.

Budou-li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 6-ti měsíců ode dne vystavení.

K žádosti o vyjádření žadatel připojí 2x situační snímek, na kterém bude vyznačen katastr a parcelní číslo.

Jeden snímek s případným zakreslením kolidujících sítí bude zaslán spolu s vyjádřením zpět žadateli.

V případě dodání pouze jednoho snímku žadatelem, se tento nevrací.

### Všeobecné podmínky:

Žadatel zajistí ochranu zařízení lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále LDS) pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., v rozsahu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody vzniklé na zařízení, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Žadatel, stavebník, prováděcí organizace, fyzická či právnická osoba pracující v ochranném pásmu nebo v jeho blízkosti je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že:

1. Uvědomí Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
2. Veškerá práce v ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení 110 kV a 22 kV musí být prováděny pouze při vypnutém vedení a za přítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak
  - vypnutí jednotlivých zařízení LDS zajišťuje dispečink distribuce elektřiny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
  - odborný dozor zajišťuje pro LDS pracovník Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., p. Revenda Tomáš tel. 725 129 908
3. Požádá s 15-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
4. Provede prokazatelné seznámení všech pracovníků zúčastněných na stavbě o přítomnosti elektrických zařízení pod napětím a to kabelových vedení a volných vedení nn, vn, vvn a dále určí zodpovědnou osobu za dodržování bezpečnosti práce. Tato osoba musí být seznámena s „Pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních“ (dostupná na internetových stránkách [www.dalkiaindustry.cz](http://www.dalkiaindustry.cz), nebo u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.) a jméno vč. telefonního čísla musí být nahlášeno na dispečink distribuce elektřiny.

#### U podzemních vedení:

5. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění u kabelů 22 kV - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Na trasu kabelu nebude uskládkovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
6. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení LDS přímo na staveništi. Vytýčení provádí pro zařízení LDS p. Revenda Tomáš tel. 725 129 908 na základě objednávky, adresované na Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. V případě nutnosti zajistí provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2.
7. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu vedení 22 kV, 0,4 kV, které činí 1m od krajního kabelu, je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanismů.
8. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti provešení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození a u vedení 22 kV navíc zajistí provizorní zakrytí a označení odkrytého kabelu výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864 tak, aby nedošlo k ohrožení života v případě, že se toto bude muset z provozních důvodů zapnout. Blížší instrukce podají odpovědní zástupci Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., případně pracovníci zajišťující odborný dozor.
9. Ohlásí neprodleně každé poškození podzemního nebo nadzemního zařízení LDS na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
10. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě samem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.

#### U nadzemních vedení

11. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a to u vedení 22 kV 7 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení) u vedení 110 kV - 12 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení). V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby ve zařízení staveništi, používat mechanismy, které by ohrožovaly provoz vedení a bezpečnost osob, uskládkovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné činnosti ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob.
12. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

#### U zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu

13. Bude dodržovat ochranné pásmo dle platné legislativy
14. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení na telefonním čísle: 556 206 562.
15. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou zařízení.
16. Ohlásí neprodleně každé poškození zařízení
17. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

O vyjádření k rozvodným tepelným zařízením pro předávací stanice a jiným inženýrským sítím Veolia Energie ČR Zelená 2061/88a Ostrava PSČ 709 00 tel. +420 556 206 521 fax +420 556 206 505  
 Veolia Energie ČR, a.s., 28 října 3337/7, 709 74 Ostrava-Moravská Ostrava,  
 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Zelená 2061/88a Ostrava PSČ 709 00 tel. +420 556 206 521 fax +420 556 206 505  
 709 00 Ostrava, Mariánské Hory  
 Doručovací číslo: 70974  
 IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554

V Ostravě dne: 12.8.2017

Vystavil za útvar distribuce elektřiny: Jaroslav Turoň

Vystavil za útvar TE a STV průmysl: Jakub Podiuk

Platnost vyjádření

Prodloužil za útvar distribuce elektřiny: ..... podpis

prodloužena do:

Prodloužil za útvar TE a STV průmysl: Jakub Podiuk podpis

**VEOLIA**  
 podpis  
 podpis  
 podpis