



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 23. 4. 2018

Naše zn.: 6.3/8025/4590/18/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 31. 10. 2017

Ing. Roman Fildán

F.S. Tůmy 1237

735 14 ORLOVÁ

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Vybudování parkovacích stání na ul. Dr.Martínka, p.p.č. 463/6, k.ú. Hrabůvka
SO 101 Parkoviště, SO 301 Dešťová kanalizace

Katastr : Ostrava - Hrabůvka

Parcela : 463/6, 469

Ulice : Dr. Martínka

Investor : Statutární město Ostrava

Jedná se o výstavbu 26-ti parkovacích stání včetně zřízení propojovacího chodníku a úpravy veřejného osvětlení. Srážkové vody budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 200 a kanalizací DN 400 - DN 2000/1600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení výše uvedeného vodovodu DN 200. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby.
4. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace

Nádražní 28 / 3114

729 711 Ostrava - Moravská Ostrava










Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace





	Vodovod
	Kanalizace jednotná
	Kanalizace splašková
	Kanalizace dešťová
	Výtlačná kanalizace
	Mimo správu OVAK
	Záměr stavby - vodovod
	Záměr stavby - kanalizace
	Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace