



INVESTOR: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava Jih 700 30 Ostrava, Hrabůvka, Horní 791/3		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Petr Kycelt Martin Kycelt Vrchlického 815/IV, tel. 606 225 026 Chlumec nad Cidlinou	
STAVBA: Stavební úpravy bytového domu o 4 b.j. Ostrava, Hrabůvka, Mládeže 507/12	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Kycelt		
	VYPRACOVAL: Ing. Petr Kycelt		
D.1.4. Plynofikace OPZ	DATUM: 7/ 2019	STUPEŇ: DPS	
	MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRES Č.: 5	
Axonometrické schéma			

Kótování vnitřní části OPZ
DN - ocelové potrubí
(DxI) - měděné potrubí

Potrubí ocelové bude uchyceno objímkami (příp. konzolami) do zdi nebo stropu, max. vzdálenost uchycení:
podtrubí DN40 - DN50 3,0m
DN32 2,7m
DN25 2,3m
DN20 - DN15 2,0m

↗ vzestup potrubí ↘ pokles potrubí

Potrubí procházející stavební konstrukcí chráněno oc. chráničkou.
V případě použití potrubí měděného dle TD 700 01 vzdálenosti zkrátit na polovinu