



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 30. 10. 2017

Naše zn.: 6.3/8025/11903/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Ing. Roman Fildán

F.S. Tůmy 1237

735 14 ORLOVÁ

Datum: 23. 11. 2017

### Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Parkoviště na ul. Lužická, p.p.č. 793/1, k.ú. Výškovice u Ostravy

Katastr : Výškovice u Ostravy

Parcela : 793/1

Ulice : Lužická

Investor : Statutární město Ostrava

Jedná se o výstavbu parkoviště o 15 parkovacích stáních. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou likvidovány zasakováním. Součástí stavby je rozšíření veřejného osvětlení o 1 ks stožáru se svítidlem.


Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 200 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Vlastní parkovací místa budou v souladu s dokumentací umístěna mimo revizní šachty na stávající kanalizaci v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.
5. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
6. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.

7. Výsadba dřevin bude situována mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
8. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupce provozu kanalizační sítě bude přizván k zahájení stavby, ke kontrole zkřížení před zásypem rýh a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

  
Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy:  
Dokumentace  
Situace





Číslo listu:  
**1/1**