



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/0788888/21/INV/ VZ 82. 21

zveřejněním na profilu zadavatele

Sp. zn.

- zde -

Vyřizuje: Ing. Vladimír Klajmon.

Telefon: +420 599 430 384

E-mail: vladimir.klajmon@ovajih.cz

Datum: 06.09.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 02.09.2021 prostřednictvím e-mailu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to

Dotaz č. 1	Dobrý den paní inženýrko, jako společnost, která staví dětská hřiště, sportoviště a atletické dráhy, bychom se rádi zúčastnili výběrového řízení na zakázku „Dětské hřiště KRESTHAJD vč. oplocení“, ale podle zadaného harmonogramu ve smlouvě realizace do 11/2021, to není reálné. Momentální doby výroby herních prvků jsou mezi 8-12 týdnů od zadání objednávky. Objednávku do výroby můžeme zadat až po oznámení výsledku výběrového řízení a podpisu smlouvy s městem, což bude v tom lepším případě na konci září? Dále: Aby se mohl položit pryžový povrch, musí být nejdříve nainstalovány herní prvky. A až pak lze pokládat gumový povrch Pokládat pryžový povrch (litý jako je v projektu) lze ovšem podle technologických postupů pouze do teplot 10°C včetně takové teploty v noci. Předpokládat, že bude odpovídající teplota někdy v prosinci asi nelze. Nejbližší možná doba pokládky je tedy konec března, duben? Není tedy technicky možné vysoutěžít hřiště teď, ale samotnou realizaci provádět na jaře? Ale samozřejmě tyto daty by musely být upraveny smluvně.
-------------------	---

Odpověď č. 1	Zadavatel o zahájení realizace díla na jaře roku 2022 neuvažuje. Doba plnění v rozmezí 09/2021 – 11/2021 je stanovena ve Výzvě k podání nabídek vč. zadávacích podmínek jako předpokládaná a zároveň podmíněná vhodnými klimatickými podmínkami, písemnou výzvou zadavatele dle čl. V závazného návrhu smlouvy o dílo a finančním krytím nabídkové ceny vybraného dodavatele. Na zadávacích podmínkách zadavatel trvá.
---------------------	--

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem