



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19. 2. 2021

Naše zn.: 8.3/8025/2077/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

ČOS exim s.r.o.

Na Příkopě 15

110 00 PRAHA

Datum: 17. 3. 2021

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba : Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava - Zábřeh
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 270/20
Ulice : Tarnavova
Stavebník : Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Jedná se o výměnu oplocení v místě oplocení původního.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80 - DN 200 a kanalizací DN 300 - DN 1400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem, zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

