

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 27.5.2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 36348/2021/OV/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 41983/2021/OV/HDM

VYŘIZUJE: Mgr. Michaela Remešová  
Lucie Teichmannová, DiS.

TEL.: 595 138 186

E-MAIL: michaela.remesova@khsova.cz

ČOS exim, s.r.o.

Alešova 366/26

370 01 České Budějovice

DATUM: 17.6.2021

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00845451, Městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného na základě plné moci ze dne 31.5.2021, vedoucí projektu Ing. Lenkou Jakšovou za společnost ČOS exim, s.r.o., se sídlem Alešova 366/26, 370 01 České Budějovice, IČ: 47237287, ze dne 31.5.2021, o závazné stanovisko k ohlášení stavby „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací k ohlášení stavby „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“

## s o u h l a s í .

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00845451, Městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného na základě plné moci ze dne 31.5.2021, vedoucí projektu Ing. Lenkou Jakšovou za společnost ČOS exim, s.r.o., se sídlem Alešova 366/26, 370 01 České Budějovice, IČ: 47237287, ze dne 31.5.2021, o závazné stanovisko k ohlášení stavby „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětná projektová dokumentace řeší opravu hygienických zařízení v mateřské škole na ul. Mjr. Nováka, parc. č. 1273 v k.ú. Hrabůvka. Dispoziční řešení se neliší, projekt řeší pouze výměnu nevyhovujícího zařízení za nové, včetně obkladů a podlah. Obklady na hygienických zařízeních budou provedeny do výšky 1,8 m a 2,2 m u sprchy. Podlaha bude z keramické dlažby a PVC. Bude provedeno celoplošné přeštukování stěn nad obklady a

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

stropů v hygienických zařízeních, v šatnách stěn a stropů. Výmalba bude v bílé barvě. Nově budou vlepena zrcadla mezi obklady na hygienických zařízeních nad umyvadla. Bude provedena zpětná montáž zásobníků na toaletní papír, dávkovačů mýdla, zásobníků na papírové ručníky, závěsné police na ručníky a kelímky a krytu těles ústředního topení. Bude provedena montáž nových deskových radiátorů, ústřední topení bude nově natřeno. Dále budou namontovány dělicí příčky velikosti 850x500 mm a nové dveře do ocelových zárubní.

Opravy budou provedeny v budově B, ve 2.NP - 1. část, budově B, ve 2.NP - 2. část, budově A, v 1.NP, 2. NP a to vždy – nová podlaha z PVC ve vstupu, v šatně pro děti i pro zaměstnance, v komoře, nová podlaha z keramické dlažby v úklidové komoře, hygienických zařízeních pro zaměstnance i pro děti, včetně umývárny. V šatnách zaměstnanců bude zrušena sprcha, místo ní zde bude zřízena komora.

Větrání prostor je otevíratelnými okny. Šatny zaměstnanců budou větrány dveřními mřížkami. Vytápění prostor bude stávající, dojde pouze k výměně otopných těles.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet umělého osvětlení, které bude zajištěno soustavou LED svítidel. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 24 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 36 měsíců a výměna zdrojů individuálně.

Dle projektové dokumentace stavební odpad nebude obsahovat azbest a nejsou tak předpokládány práce s azbestem. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební a realizační práce budou probíhat pouze v době denní se smyslu § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, tak aby nenarušovaly chod školy (výuku).

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Mgr. Michaela Remešová, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

**Rozdělovník:**

**Počet vyhotovených dokumentů: 1**

1x adresát, počet listů **1 (DS)**

1x KHS, oddělení HDM, počet listů 1