



DIALux - Legenda svítidel

MŠ mjr. Nováka

- 1

23 ks

LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350 18W 4000K S IP44
(1440 lm; 18.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80), VF senzor
- 2

1 ks

LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400 24W 4000K S IP44
(1920 lm; 24.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80), VF senzor
- 1 ks

Piktogram nástěnný, dohlednost 24m, baterie 3hod
Připojit na ostrou fázi (nespínanou) obvodu osvětlení

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	VSTUP	2,52	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
102	ŠATNA	18,36	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
103	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	3,96	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
104	KOMORA	0,81	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
105	UMÝVÁRNA	12,82	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
106	WC	6,04	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
107	ÚKLID.KOMORA	0,63	KER.DLAŽBA	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
108	WC ZAMĚSTNANCI	0,93	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
109	LEHÁRNA	60,90	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
110	LEHÁTKA	2,82	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA

Legenda prvků NN

-
- Spínač jednopólový, řazení 01, 05, 06, 07, 230V/10A
-
- Spínací pohybové čidlo, 230V/10A
-
- Zásuvka jednopólová, 230V/16A
-
- Vývod 230V zakončený v krabici
-
- Tepelný spotřebič, všeobecná značka
-
- Motorový spotřebič, všeobecná značka
-
- Ochranné pospojování
-
- Tlačítkový ovladač zvonkový
-
- Zvonek

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI V MŠ MJR.NOVÁKA 30,OSTRAVA-HRABŮVKA					
INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava -Jih, Horní 791/3,Ostrava Hrabůvka			ČOS exim s.r.o Alešova 26 370 01 České Budějovice	
VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing. Lenka Jakšová		STUPEŇ PROJEKTU		
			DSP+DPS		
VYPRACOVAL	Petr Váňa				
STAVEBNÍ OBJEKT	MŠ Mjr.Nováka 30,Ostrava-Hrabůvka		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
DÍL DOKUMENTACE	D1.4.4 Silnoproud				
NÁZEV VÝKRESU 					