


## DIALux - Legenda svítidel










### MŠ mjr. Nováka

- |  |       |   |
|--|-------|---|
| 1  | 23 ks | LEDVANCE GmbH 4058075314955 SF CIRCULAR 350 18W 4000K S IP44<br>(1440 lm; 18.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80), VF senzor |
| 2  | 1 ks  | LEDVANCE GmbH 4058075314993 SF CIRCULAR 400 24W 4000K S IP44<br>(1920 lm; 24.0 W; 1xLED 4000K / CRI >= 80), VF senzor |
|  | 1 ks  | Piktogram nástěnný, dohlednost 24m, baterie 3hod<br>Připojit na ostrou fázi (nespínanou) obvodu osvětlení             |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	VSTUP	2,52	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
202	ŠATNA	18,36	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
203	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	3,96	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
204	KOMORA	0,81	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
205	UMÝVÁRNA	12,82	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
206	WC	6,04	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
207	ÚKLID.KOMORA	0,63	KER.DLAŽBA	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
208	WC ZAMĚŠTNANCI	0,93	KER.DLAŽBA	K.O v=1800mm	OMÍTKA,MALBA
209	LEHÁRNA	60,90	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA
210	LEHÁTKA	2,82	PVC	OMÍTKA,MALBA	OMÍTKA,MALBA

## Legenda prvků NN

- |   |   |
|---|---|
|    | Spínač jednopólový, řazení 01, 05, 06, 07, 230V/10A |
|    | Spínací pohybové čidlo, 230V/10A                    |
|    | Zásuvka jednopólová, 230V/16A                       |
|    | Vývod 230V zakončený v krabici                      |
|   | Tepelný spotřebič, všeobecná značka                 |
|  | Motorový spotřebič, všeobecná značka                |
|  | Ochranné pospojování                                |
|  | Tlačítkový ovladač zvonkový                         |
|  | Zvonek  |

## OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI V MŠ MJR.NOVÁKA 30,OSTRAVA-HRABŮVKA

INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava -Jih, Horní 791/3,Ostrava Hrabůvka		STUPEŇ PROJEKTU  DSP+DPS	ČOS exim s.r.o Alešova 26 370 01 České Budějovice	
VEDOUcí PROJEKTU	Ing. Lenka Jakšová				
VYPRACOVAL	Petr Váňa				
STAVEBNÍ OBJEKT	MŠ Mjr.Nováka 30,Ostrava-Hrabůvka		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	FORMÁT:	2 x A4
DÍL DOKUMENTACE	D1.4.4 Silnoproud			DATUM:	05/2021
NÁZEV VÝKRESU  PŮDORYS 2.NP - B, část 1				MĚŘÍTKO:	1 : 50
				ARCH.Č.	
				Č.V.:	3

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o  
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.