



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15. 2. 2021

Naše zn.: 8.3/8025/1802/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 9. 3. 2021

Paní

Ing. Jana Malínková

Hraniční 9/886

736 01 HAVÍŘOV

### Vyjádření k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

Stavba : Stavební úpravy a plošina v objektu Mitušova 1330/4, Ostrava - Hrabůvka  
Katastr : Ostrava - Hrabůvka  
Parcela : 1387, 348/7, 348/11  
Ulice : Mitušova  
Stavebník : SMO Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o stavební úpravy spojené s instalací prosklené plošiny u objektu školky včetně zkrácení stávajícího plynovodu.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80 - DN 150 a kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodu a na vodovodní přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Poklopy vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace



Firma <b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b>	Katastr: <b>Hrabůvka</b>	Měřítko: <b>1:600</b>	
Vytiskl: <b>Ing. Dana Vašíčková</b>	Datum tisku: <b>10.3.2021</b>	Číslo listu: <b>1/1</b>	