

**Od:** wampin@volny.cz  
**Odesláno:** pondělí 24. května 2021 18:26  
**Komu:** Vlasta Vargová  
**Předmět:** Fwd: RE: KRESTHAJD  
**Přílohy:** image001.png

\_\_\_\_\_ Původní zpráva: \_\_\_\_\_

> Od: "Filip David" <filip@ovanet.cz>  
> Komu: "wampin@volny.cz" <wampin@volny.cz>  
> Datum: 18.05.2021 14:03  
> Předmět: RE: KRESTHAJD  
>

Dobrý den,  
pod zpevněnou plochou by mělo být vedení ochráněno. Pokud to nebude pojízdná plocha tak by to nemělo vadit, ale já bych i tak chtěl vedení uložit aspoň do kopoflex chráničky a obetonovat.

Děkuji

S pozdravem

Bc. David Filip  
technik provozních systémů  
tel. + 420 555 135 042  
fax + 420 555 135 199  
filip@ovanet.cz<mailto:filip@ovanet.cz>

OVANET a.s.  
Hájkova 1100/13  
702 00 Ostrava, Přívoz  
<http://www.ovanet.cz>  
<http://www.ovatel.cz>

From: wampin@volny.cz <wampin@volny.cz>  
Sent: Tuesday, May 4, 2021 3:19 PM  
To: Filip David <filip@ovanet.cz>  
Subject: RE: KRESTHAJD

Hezký den, děkuji. Mám dotaz s ohledem na bod 7. Na trase telekomunikačního vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.

- Nad trasou vedení máme mlatový chodník ( tl. 250mm) , niveleta se nezmění, ale je to nová zpevněná plocha. Je nutné projednat?

[cid:image001.png@01D74BEE.710372B0]

Děkuji a s pozdravem Vlasta Vargová