



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/102657/21/OŠK/Kou **VZ 97.21**

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová
Telefon: +420 599 430 311
E-mail: marketa.koukalova@ovajih.cz

Datum: 16. listopadu 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka”

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka zadaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele přijatou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ze dne 11. 11. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	<p><i>Dobrý den,</i> <i>prosím Vás o zodpovězení dotazů k zadávací dokumentaci, aby nevznikaly pochybnosti i u ostatních účastníků.</i></p> <p>Můžete přehodnotit lhůtu Etapy I. pro zpracování projektové dokumentace? Dle našeho názoru je lhůta příliš krátká. Jen HZS má na Stanovisko 30 dnů a v předložené SOD je max. 45 dnů.</p> <p>Je součástí zpracování projektové dokumentace kromě PŘ stanovisko HZS?</p> <p>Je součástí zpracování projektové dokumentace stanovisko KHS MSK?</p> <p>Je součástí zpracování projektové dokumentace i vyřízení stavebního povolení?</p> <p>Co znamená „Elektrická přípojka Nová – dodávka zhotovitele“? Znamená to mezi šachtou a strojovnou nebo od jističe v hlavním rozvaděči na přívodu k výtahu k jističi na hlavním vypínači výtahu ve strojovně výtahu?</p>
-------------------	---

	<p>V případě, že se bude jednat o přívod od jističe v hlavním rozvaděči na přívodu k výtahu k jističi na hlavním vypínači výtahu ve strojovně výtahu, tak:</p> <p>Je k dispozici vhodná kabelová trasa pro vedení nového kabelu?</p> <p>Jaká je cca délka přívodu od jištění na přívodu v hlavním rozvaděči k jištění v hlavním vypínači výtahu ve strojovně? Jaký je nyní jistič na hlavním přívodu? V případě, že je tento jistič na přívodu v hlavním rozvaděči nedostatečný, tak je nutno, aby jej objednatel nechal vyměnit za adekvátní náhradu odpovídající výkonu hydraulického zařízení, aby byla zajištěna selektivita jištění.</p> <p>Jak je myšleno ve Specifikaci nového výtahu a prací „Zhotovení nového přívodu“? Pokud je to shodné jako dotaz viz výše, tak je nutno upřesnit dle dotazů k přívodu výše.</p> <p>Dále Vás chci požádat Vás o upřesnění některých stavebních a souvisejících prací: VÝTAHOVÁ ŠACHTA - rozbití nárazníků v prohlubni a zapravení dna po betonových náraznících? VÝTAHOVÁ ŠACHTA - podbetonování prahů šachetních dveří? VÝTAHOVÁ ŠACHTA - dozdění otvorů po původním stroji na zadní stěně výtahové šachty sousedící se strojovnou? Jakým způsobem má být vyřešeno přirozené odvětrávání výtahové šachty?</p>
<p>Odpověď zadavatele na dotaz č. 1</p>	<p>Trváme na lhůtě dle SoD, v max. délce 45 dnů.</p> <p>Ano, součástí zpracované projektové dokumentace je stanovisko HZS.</p> <p>Ano, součástí zpracované projektové dokumentace je stanovisko KHS MSK.</p> <p>Ne, tyto stavební úpravy nevyžadují stavební povolení.</p> <p>Myšleno mezi šachtou a strojovnou. Přívod od jističe v hlavním rozvaděči k jističi na hlavním vypínači výtahu ve strojovně bude zachován stávající.</p> <p>Viz odpověď výše.</p> <p>Viz odpověď výše.</p> <p>Ano, požadujeme. Ano, požadujeme. Ano, požadujeme.</p> <p>Osazením protipožární mřížky dle PBŘ.</p>

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.