



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 15.02.2020
Naše zna ka: RSMSS/20200215-002/SUS
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20190513-007/ES
Vy izuje: Ing. Radim Masný
Telefon: 606782032
E-mail: radim.masny@veolia.com
Datum: 26.02.2020

Roman Fildán

Na Stuchlíkovci 738
73514 Orlová

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Ujtkovova, Ostrava-Jih	
Stručný popis akce:	chodníky, cyklostezka, odvodnění, veřejné osvětlení, drobná architektura a mobiliář	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Záběh nad Odrou
Kontaktní osoba:	Roman Fildán	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	778157657, r.fildan@seznam.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 26.02.2020	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení primárních "horkovodních" tepelných sítí (2xDN300, 2xDN250), které jsou uloženy v ŽB kanálech a nacházejí se ve správě Veolia Energie R, a.s. Pro břeh našich sítí v předložené PD je zakreslen správně.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, včetně provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotárenského zařízení provádět.**
- 2) V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotárenského zařízení, zejména ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo**

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



statickému narušení stavebních částí tepletrnského za ízení. V p ípad pojezdu t žké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného za ízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajiš ující dostate nou ochranu tepelného rozvodného za ízení p ed vlivem zatížení t žké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Petr Kaša, e-mail petr.kasa@veolia.com, mobil 724 434 247.

3) V místech, kde dojde k soub hu nebo k ízení s tepletrnským za ízením požadujeme v pr b hu zemních prací a p ed záhozem kontrolu zástupcem provozu (p. Rostislav Baletka, e-mail rostislav.baletka@veolia.com, mobil 602 541 294) se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše za ízení poškozeno.

4) Za ízení staveníšt bude umíst no mimo zákonné ochranné pásmo tepelného za ízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vn jší hrany).

5) V rámci vegeta ních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sít vysazovány žádné stromy a d eviny.

6) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu tepletrnského za ízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození tepletrnského za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení tepletrnské spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu tepletrnského za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen

1. Písemn uv domít vydavatele vyjád ení o zahájení prací nejmén 5 pracovních dn p ed zahájením stavby.
2. Zajistit vytý ení rozvodného tepelného za ízení a prokazateln seznámit s provedeným vytý ením pracovníky, kte í budou práce vykonávat.
3. P i zjišt ní rozvodného tepelného za ízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran za ízení se zvýšenou opatrností a práce provád t ru n .
4. V p ípad odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ízení okamžit tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v p ípad , že za ízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p erušení dodávek tepelné energie.
5. V p ípad zm ny stavby je stavebník povinen tuto zm nu projednat s vydavatelem vyjád ení anebo jím pov eným technikem p ed zahájením prací.
6. Zm ny v uložení, p ípadné p eložky nebo provedení dopl ujících opat ení (chráni ky, roznášecí zát žové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v pr b hu inností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ízení nebo t etím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k soub hu nebo k ízení s ostatními inženýrskými sít mi s rozvodným tepelným za ízením, požadujeme p ed zakrytím p evzetí uvedených úsek technikem, ur eným vydavatelem vyjád ení. Toto p evzetí se uskute ní na základ podané žádosti vydavateli vyjád ení a to písemné, telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den p edem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozor ujeme na skute nost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zam eno, ale pouze zakresleno. P esnou polohu lze ur it pouze sondážními výkopy s jejich následným zam ením.

Vytý ení rozvod tepelné energie bude provedeno na základ zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén 5 pracovních dn p edem. V žádosti o vytý ení uvád jte naši zna ku p edm tného vyjád ení.

Sít v terénu vám vytý í odpov dný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing.Libor Valový

Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever