

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Ing. Bc. Roman Fildán
Na Stuchlíkovci 738
735 14 Orlová - Lutyně

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-7819/21/TSÚ/Mr

Vyřizuje.:
Mgr. Mruzková/358

V Ostravě dne:
5.10.2021

Stavba „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava - Jih“
SO 403 Stanice pro elektrokolá
ul. Výškovická, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí za správu veřejného osvětlení (VO)

V místech výše uvedené stavby **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě – tj. el. kabely VO v zemi (vývodové) a stávající stožáry VO se svítidly – viz mapa pasportu VO

Součástí stavby je i úprava VO, která je technicky řešena v samostatném stavebním objektu SO 401 – Veřejné osvětlení, který byl na správě VO projednán a odsouhlasen (povoleno v DUR našim vyjádřením OKAS-8829/19/TSÚ/Ku ze dne 7.2.2020, v DPS našim vyjádřením OKAS-8398/20/TSÚ/Ku ze dne 7.12.2020).

Dále je součástí stavby i stavební objekt SO 402 Kamerový systém, který byl na správě VO projednán a odsouhlasen (povoleno našim vyjádřením OKAS-2187/20/TSÚ/Ku ze dne 23.4.2020).

Stavbou v uvedené věci může dojít k přiblížení, dotčení, souběhu a křížení výše uvedeného zařízení VO. **Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit.** Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení objednejte na adrese: Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail: info@ouko.cz.

Požadujeme uvědomit správce VO – p. Míkl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz) o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození zařízení VO ani k výpadku zařízení veřejného osvětlení. Pokud by k poškození došlo, je nutné neprodleně informovat výše uvedeného správce VO dané oblasti, poškození opravit na náklady zhotovitele a opravu řádně předat správě VO.

S předloženou PD pro územní rozhodnutí souhlasíme.

Požadujeme dodržení podmínek uvedených na druhé straně vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.
S pozdravem

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO

 **Ostravské**
komunikace, a.s.

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544 ④

Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

PODMÍNKY VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-7819/21/TSÚ/Mr

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz)** o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět.
2. **Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení objednejte na adrese:** Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, e-mail: info@ouko.cz. Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede za úhradu po vystavení objednávky provoz VO: **p. Szpandryk (tel. č. 595 621 290, mobil: 724 149 084, email: szpandryk@okas.cz).**
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.).
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (ČSN 341050), ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050 - Zemní práce**.
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí.
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené kabely před záhozem uložit do chrániček a **před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložním bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro převzetí a ukončení stavby.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu.
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO.

