



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/113577/21/OŠK/Kou VZ 109.21

Sp. zn. S-JIH/109433/21

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová

Telefon: +420 599 430 311

Fax:

E-mail: marketa.koukalova@ovajih.cz

Datum: 20. prosince 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Oprava podlah v tělocvičnách ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava – Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 16. 12. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Součástí zadávacích podmínek je rozpočet s názvem ZŠ Kosmonautů – Revize 2 – podlaha – výkaz – slepý, v kterém je níže uvedená položka: <table border="1"><tr><td>69</td><td>0003</td><td>Vnitřní elektroinstalace –</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>výměna koncových prvků elektro</td><td>1,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>elektroVD</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Rozpočet neobsahuje PD elektroinstalace, ani žádné jiné informace týkající se pravděpodobné výměny svítidel a úpravy elektroinstalace, tudíž je tato položka nenacennitelná. Žádáme o doplnění PD elektroinstalace, včetně rozpočtu z kterého budou zřejmé požadavky investora na elektroinstalaci.</p>	69	0003	Vnitřní elektroinstalace –					výměna koncových prvků elektro	1,00	0,00			elektroVD		
69	0003	Vnitřní elektroinstalace –														
		výměna koncových prvků elektro	1,00	0,00												
		elektroVD														
Odpověď č. 1	Položkou 0003 elektro VD - výměnou koncových prvků je myšlena výměna stávajících vypínačů a zásuvek, které jsou ve výši upravovaných obkladů jednotlivých místností. Jedná se o dodávku a montáž cca 30 ks prvků, 10 ks zásuvek, 20 ks vypínačů. Pozice jednotlivých prvků budou zachovány. Zadavatelem nebude poskytnuta projektová dokumentace a rozpočet elektroinstalace.															

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.