



Legenda místnosti

Č.m.	Název místnosti
1.1	Varna
1.2	Jídelna
1.3	Kancelář vedoucí
1.4	Denní místnost
1.5	Předsíň WC
1.6	Mytí přepravních nádob
1.7	WC zam.
1.8	Příruční sklad
1.9	Výťah
1.10	Chodba
1.11	Úklidová komora
1.12	Zódvěří
1.13	Sklad biologického odpadu
1.14	Mytí provozního nádobí
1.15	Výdej jídla
1.16	Mytí stolního nádobí

Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKYLo uloženými pod omítkou. Pokud v případě vodorovných tras vedených na stropě neumožní tloušťka omítky vedení pod omítkou, bude trasa vedena v PVC bezhalogenových lištách. Ovládání svítidel bude provedeno vypínači v provedení pod omítkou, instalační výška 1,2m nad podlahou. Umístění vypínačů bude poblíž vstupů do jednotlivých místností. Svítidla budou instalována na strop, pokud není uvedeno jinak.

Napětová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-S  
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
♂	vypínač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP20
⚡	vypínač č. 1, na omítku	230	10	1	1	IP44
Ⓜ	tlačítko č.1/0So, na omítku	230	10	1/0	1	IP44
🌀	ventilátor (dodávka VZT)	230				
◻	elektroinstalační krabice KU68-1903					
■	elektroinstalační krabice KU68-1903					
⌋	kabel uložený pod omítkou					
⌋	kabelová trasa uložená pod omítkou					

<b>BKB</b> metal DESIGNING FUTURE	<b>BKB Metal, a.s.</b> Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY	VLADIMÍR HOCHMANN
		KONTOLOVAL/CHECKED BY	ING. JAROSLAV HOLÁŇ
		VEDOUcí PROJEKTU/PROJECT MANAGER	ING. JAN ŠPUNDA
		TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI BKB METAL, a.s. A BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM. / THIS DOCUMENT IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.	

INVESTOR	ÚMOB Ostrava JIH		
PROJEKT/PROJECT	Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ MUDr. E.Lukášové, Ostrava	DATUM/DATE	05/2021
		STUPEŇ/PHASE	DPS
		MĚŘÍTKO/SCALE	1:75
		JEDNOTKY/UNITS	mm
ČÁST/PART	D. Výkresová část D.1.4.4 Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	FORMÁT/FORMAT	A2
		POČET A4/NO. OF A4	4
		ZAKÁZKA/CONTRACT	21-4763-01
NÁZEV/TITLE	Půdorys 1.NP - umělé a nouzové osvětlení		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER REV.
			BKB-2-11566