



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 29. 6. 2020

Naše zn.: 4.3/8025/6987/20/Kub

Vyřizuje: Ing. Jana Kubošková

Tel.: 597 475 127

E-mail: kuboskova.jana@ovak.cz

Datum: 22. 7. 2020

INPROS FM s.r.o.

28. října 1639

738 01 FRÝDEK - MÍSTEK

Vyjádření k dokumentaci bouracích prací

Stavba: Demolice MŠ Chruštinova č.p. 1821/11, Ostrava - Zábřeh

Katastr: Zábřeh nad Odrou

Ulice: -

Parcely: 2127, 654/47

Investor: ÚMO Ostrava – Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

V zájmovém území je veden vodovodní řad DN 100 a kanalizace DN 300 /ÚČOV/ v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Umístění sítí v provozování naší společnosti je orientačně zakresleno v přiložené situaci.

Vytyčení sítí je možno objednat na našem oddělení dokumentace - tel. 597 475 103.

Stávající objekt MŠ bude demolován, přípojky vody a kanalizace budou zaslepeny.

S odstraněním stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stávající vodoměr v objektu bude demontován.
2. Vodovodní přípojka bude řádně zrušena v místě napojení na řad.
3. Kanalizační přípojka bude řádně zrušena v místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
4. Zahájení prací bude oznámeno zástupcům provozů minimálně 14 dnů předem.
5. Zrušení přípojek a demontáž vodoměru bude provedena na základě objednávky výhradně zástupci provozu zákaznických prací naší společnosti - ☎ -597 475 506
6. Respektování sítí v provozování společnosti OVAK a.s. dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 60 05 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Pro potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řadů musí být zemní práce prováděny ručně.
7. V souladu s ustanovením §153, odst. zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Po dobu provádění demolice bude ochranné pásmo vodovodů vytyčeno a zajištěno proti poježdění mechanizace.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Jana Kubošková

technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: situace, dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

