



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 25.06.2020
Naše značka: RSMSS/20200625-008/SUS
Jedn. číslo předchozího vyjádření: RSMSS/20200609-018/ES
Vyřizuje: Ing. Radim Masný
Telefon: 606782032
E-mail: radim.masny@veolia.com
Datum: 15.07.2020

INPROS F-M S.R.O

28. října 1639
73801 Frýdek-Místek

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie ČR, a.s.
pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Demolice MŠ Chruštinova č.p. 1821/11, Ostrava-Záběh	
Stručný popis akce:	Demolice mateřské školy	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Záběh nad Odrou
Kontaktní osoba:	Ing. Ondřej Kučera	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	731967662, kuca@inprosfm.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 15.07.2020	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních v ŽB kanálu uložených sekundárních rozvodů tepla, které se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s. Proba našich sítí je v předloženém projektu zakreslen správně.

Souhlasíme s řešením uvedeným v předložené projektové dokumentaci (Dokumentace bouracích prací) při dodržení následujících podmínek:

- 1) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotárenského zařízení provádět.**
- 2) V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotárenského zařízení, zejména ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplotárenského zařízení. V případě pojezdu těžké techniky**

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



v ochranném pásmu tepelného rozvodného za ízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajiš ující dostate nou ochranu tepelného rozvodného za ízení p ed vlivem zat ížení t žké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Petr Kaša, e-mail petr.kasa@veolia.com, mobil 724 434 247.

3) Za ízení staveniš t bude umíst no mimo zákonné ochranné pásmo tepelného za ízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vn jší hrany).

4) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození teplárenského za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplárenské spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen

1. Písemn uv domít vydavatele vyjád ení o zahájení prací nejmén 5 pracovních dn p ed zahájením stavby.
2. Zajistit vytý ení rozvodného tepelného za ízení a prokazateln seznámit s provedeným vytý ením pracovníky, kte í budou práce vykonávat.
3. P i zjišt ní rozvodného tepelného za ízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran za ízení se zvýšenou opatrností a práce provád t ru n .
4. V p ípad odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ízení okamžit tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v p ípad , že za ízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p erušení dodávek tepelné energie.
5. V p ípad zm ny stavby je stavebník povinen tuto zm nu projednat s vydavatelem vyjád ení anebo jím pov eným technikem p ed zahájením prací.
6. Zm ny v uložení, p ípadné p eložky nebo provedení dopl ujících opat ení (chráni ky, roznášecí zát žové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v pr b hu inností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ízení nebo t etím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k soub hu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sít mi s rozvodným tepelným za ízením, požadujeme p ed zakrytím p evzetí uvedených úsek technikem, ur eným vydavatelem vyjád ení. Toto p evzetí se uskute ní na základ podané žádosti vydavateli vyjád ení a to písemné, telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den p edem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozor ujeme na skute nost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zam eno, ale pouze zakresleno. P esnou polohu lze ur it pouze sondážními výkopy s jejich následným zam ením.

Vytý ení rozvod tepelné energie bude provedeno na základ zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén 5 pracovních dn p edem. V žádosti o vytý ení uvád jte naši zna ku p edm tného vyjád ení.

Sít v terénu vám vytý í odpov dný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing.Libor Valový

Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever