Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 18.5.2021

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 32189/2021/OV/HDM
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 37555/2021/OV/HDM
VYŘIZUJE: Mgr. Michaela Remešová
Lucie Teichmannová, DiS.
TEL.: 595 138 186
E-MAIL: michaela.remesova@khsova.cz

DATUM: 2.6.2021

INGESTA spol. s.r.o.
Ing. Radek Himlar
Hasičská 550/50
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00845451, Městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného na základě plné moci ze dne 17.5.2021, Ing. Radkem Himlarem, ze společnosti INGESTA spol. s r.o., se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25391194, ze dne 18.5.2021, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě „Kuchyně MŠ Formana“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení ke stavbě „Kuchyně MŠ Formana“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky:

Ke kolaudaci/zahájení užívání stavby je nutno předložit doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00845451, Městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného na základě plné moci ze dne 17.5.2021, Ing. Radkem Himlarem, ze společnosti INGESTA spol. s r.o., se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 25391194, ze dne 18.5.2021, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě „Kuchyně MŠ Formana“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených

podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětná projektová dokumentace řeší stavební úpravy a modernizaci kuchyňského provozu (varny) – školní jídelny v 1.NP a výdejních kuchyněk na patrech u jednotlivých tříd (celkem 8 kuchyněk) objektu mateřské školy F. Formana, parc. č. 71/81 v k.ú. Dubina u Ostravy.

Školní jídelna zajišťuje obědy pro děti a zaměstnance školy, cca 240 porcí denně, dále připravuje svačinky a dietní stravu. Stavební úpravy kuchyně (varny), místnosti přípravny zeleniny (škrabky), spočívají v provedení nových rozvodů elektřiny, vody, kanalizace, vzduchotechniky (dle prověření jejího stavu), posouzení dostatečné kapacity el. příkonu, provedení nových podlah, úpravě stěn (obklady, výmalba), výměně technologie kuchyně, nových dveří v kuchyni, osvětlení. Dále bude v prostoru kanceláře kuchyně provedena nová podlaha, osvětlení, výmalba a výměna dveří.

V přípravných kuchyňkách u jednotlivých tříd budou provedeny nové rozvody elektřiny, vody, kanalizace, nové podlahy, obklady, výmalba, osvětlení a kuchyňské linky včetně výměny zařizovacích předmětů. V přípravných kuchyňkách na patře bude vždy 1 ks mikrovlnné trouby a 1 ks podstolové chladničky. V každé přípravné kuchyňce bude myčka na bílé nádobí, dvojdřez, tlaková sprcha, stůl s nerez ohřívací vanou a umyvadlo. Projekt řeší a zabývá se také distribucí jídla do kuchyněk – převážení GN v uzavřené skříni s odběrem a umístěním do ohřívací vany v každé kuchyňce – zabudováno v lince. Do pater bude řešen pitný režim – nebude se dále dělat pití do džbánků – snahou je vytvoření systému, který umožní dětem vzít si pití dle svých potřeb samostatně ve třídě. U zařizovacích předmětů budou provedeny omyvatelné a dezinfikovatelné obklady do výše pracovních operací.

V kuchyni bude vymezen úsek přípravny těsta s univerzálním robotem, stoly s dřezem; úsek přípravny masa a výtluku vajec se stolem a dřezem, mezi těmito úseky bude hygienický set s umyvadlem; úsek čisté přípravny zeleniny s robotem, stolem se dřezem; úsek varny s konvektomatem, digestořemi, stoly, nápojovým automatem, elektrickým multifunkčním zařízením s automatickým zdvihem košů, kotlem, míchacím kotlem, indukčními sporáky, umyvadlem; úsek mytí černého nádobí se stolem se dřezem, tlakovou sprchou, mycím strojem, digestoří; samostatný úsek chladícího a mrazícího boxu; samostatně stavebně oddělený úsek hrubé přípravny zeleniny s oplachovací hadicí, tlakovou sprchou, škrabkou zeleniny, dřezem. U zařizovacích předmětů budou provedeny omyvatelné a dezinfikovatelné obklady do výše pracovních operací.

Větrání kuchyně, přípravny zeleniny bude nucené pomocí stávající vzduchotechniky (celkový přívod/odvod – kuchyně 6100/6100 m^3/hod., přípravna zeleniny 200/200 m^3/hod.). V rámci modernizace dojde k úpravě rozvodů vzduchotechniky. Přívod vzduchu bude zajištěný textilními vyústkami, odvod digestořemi umístěnými nad zdroji tepla, které budou opatřené tukovými filtry a vlastním osvětlením. Kuchyňky a ostatní prostory jsou větrány přirozeně otevíratelnými okny. Nové konvektomaty budou opatřené kondenzačními digestořemi.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet denního a umělého osvětlení. Denní osvětlení bude zajištěno okny, umělé soustavou LED svítidel. V přípravně zeleniny bude umělé osvětlení navýšeno na sdružené. Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 12 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 36 měsíců, výměna zdrojů individuálně.

Vytápění zůstává stávající, dojde pouze k natření otopných těles.

Dle projektové dokumentace stavební odpad nebude obsahovat azbest a nejsou tak předpokládány práce s azbestem. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební a realizační práce budou probíhat pouze v době denní se smyslu § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, tak aby nenarušovaly chod školy (výuku). Předpokládaná délka výstavby konec června až srpen 2021.

Podmínka tohoto závazného stanoviska směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhl. č. 409/2005 Sb.

Předložené podklady odpovídají při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 409/2005 Sb. a souvisejících předpisů.

Mgr. Michaela Remešová, v.r.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotovených dokumentů: 1
1x adresát, počet listů **2 (DS)**
1x KHS, oddělení HDM, počet listů 2