RA1.1.1 ; RA1.2.1 ; RA2.1.1 ; RA2.2.1 ; RA3.1.1 ; RA3.2.1
RB2.2.1 ; RB3.2.1



Specifikace skříně rozvodnice:

Materiál: samozhášivý termoplast
Instalace: zapuštěná
Krytí: IP40
Třída ochrany: II
Počet modulů: 18 v jedné řadě
Provedení do tenkých příček.
Rozměr niky: 386 x 215 x 71 mm

Soustava: 3+PE+N; 400/230V; 50Hz; TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
– základní izolace
– kryty a přepážky
– automatickým odpojením od zdroje
– proudovými chrániči s vypínacím reziduálním proudem do 30mA

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako *NORMÁLNÍ*

Vypracoval	Petr Kubala	*Petr Kubala* *Projekce elektrických zařízení a hromosvodů* *Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj* *tel. 603 324 548; e–mail: pk.proj@seznam.cz*
Datum	05/2021	
Měřítko		*Stavba* MŠ F.Formana 13 - oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení
Formát	A3	
Stupeň	DPS	*Název* Silová elektroinstalace Přehledové schéma RA.n.x.y (RB.n.x.y)
Investor	Statutární město Ostrava Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka	*Archivní číslo:* 20K2021 *List* D.1.4–E5