



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | |
|-------------------|----------------|-------------|
| OZN | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) |
| 101 | PŘEDSÍŇ | 3,30 |
| 102 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 1,73 |
| 103 | POKOJ | 17,20 |
| 104 | KOUPELNA | 3,90 |

- LEGENDA**
- RB2 - NOVÁ BYTOVÁ ROZVODNICE
 - RE - STAVAJÍCÍ ELMĚROVÝ ROZVADĚČ
 - AP - AUTOMAICKÁ PRAČKA
 - PK - PLYNOVÝ KOTEL
 - PT - PROSTOROVÝ TERMOSTAT (DODÁVKA V RÁMCI PLYNOVÉHO KOTLE)
 - DP - OCHRANNÉ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
 - PH - POŽÁRNÍ HLASIČ
 - ZV - ZVONEK
 - DP - DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
 - ZT - ZVONKOVÉ TLAČÍTKO

CYKY 5 Cx6, přívod ze stávajícího elměrového rozvaděče RE
kabel uložen v drážce pod omítkou, min překrytí 10mm

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3NPE 50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 332000-4-41ed3 A ČSN 332000-7-701 ed3,
V UMÝVACÍCH PROSTORECH PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2130 ed.3,
V KOUPELNĚ PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ,
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE JE PROVEDENA PLOCHÝMI CYKYLŮ ULOŽENÝMI
V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH V DRÁŽCE POD OMÍTKOU.
ZÁSUVKY JSOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,3m OD PODLAHY, V KOUPELNĚ A NAD KUCHYŇSKOU LINKOU
VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY (PŘESNÉ OSAZENÍ VÝVODŮ V KUCHYŇSKÉ LINCE BUDE UPŘESNĚNO PO
KONZULTACI S DODAVATELEM KUCHYŇSKÉ LINKY),
OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY.
NAPÁJECÍ PŘÍVOD Z RE DO RB2 BUDE PROVEDEN KABLEM - CYKY 5Cx6, ULOŽENÝM NA CHODBĚ
V DRÁŽCE POD OMÍTKOU MINIMÁLNÍ PŘEKRYTÍ - 10mm.
VENTILÁTOR M BUDE S ŘÍZENÝM DOBĚHEM NAPOJIT KABLEM CYKY 5Cx1,5.

PŘÍKLAD OZN. SVÍTIDEL

A/1
01
A - TYP SVÍTIDLA
1 - OVLÁDAČ
01 - SVĚTELNÝ OKRUH

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL-03

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| OBJEDNATEL/STAVEBNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA | ZHOTOVITEL ING.ELENA ČIMBUROVÁ soukromá projekční kancelář MARIÁNSKOHRSKÁ 3/2787, 702 00 OSTRAVA | VYPRACOVAL Ing. Jiří Trunda |
| STAVBA OPRAVA VOLNÉHO BYTU Č. 2 , SLEZSKÁ 16, OSTRAVA-HRABŮVKA | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 01/2022 |
| | | STUPEŇ PD PRO REALIZACI STAVBY |
| | | MĚŘÍTKO 1 : 30 |
| | | DATUM 01/2022 |
| OBSAH ELEKTROINSTALACE | | VÝKRES Č. KOPIE Č. |
| DÍL | | EL-04 |