

## Výběrové řízení na provedení díla

ZŠ B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les – výměna jídelního výtahu  
s přepravou osob vč. nutných stavebních úprav**Specifikace nového výtahu a prací**

Typ / použití	Trakční lanový výtah / s dopravou osob
Jmenovitá nosnost	min. 600 kg
Pohonná jednotka	Trakční bezpřevodový výtahový stroj řízení otáček motoru pomocí frekvenčního měniče
Jmenovitá rychlost	↑1 m/s - ↓1 m/s
Počet stanic / nástupišť	2/2, označení podlaží: 0, 1
Vnitřní rozměry výtahové šachty	šířka 1.790 mm × hloubka 1.780 mm (světlost)
Prohlubeň /Zdvih/ Hlava	790 mm / 3.460 mm / 3.250 mm
Strojovna výtahu	Bezstrojovnový (MRL)
Kabina	<b>Neprůchozí – 1 vstup do kabiny</b> celokovová konstrukce nosného rámu výtahové kabiny v antikorozním pozinkovaném provedení, <b>Vnitřní povrchová úprava:</b> INOX Brus (broušená nerez) <b>Podlaha:</b> kovová, krytá vysoko-zátěžovou gumovou podlahovou krytinou ALTRO <b>Osvětlení výtahové kabiny:</b> LED-diodové
Světlé rozměry kabiny	šířka 1.100 mm × hloubka 1.400 mm × výška 2.080 mm
Kabinové dveře	<b>model C4 – automatické, centrální, čtyř-panelové – 1ks</b> zesílený AL práh 90 mm <b>Světlý otvor dveří:</b> 1000 x 2000 mm, v provedení INOX Brus (broušená nerez)
Šachetní dveře	<b>model C4 – automatické, centrální, čtyř-panelové – 2ks,</b> zesílený AL práh 90 mm <b>Světlý otvor dveří:</b> 1000 x 2000 mm, v provedení INOX Brus (broušená nerez) <b>Požární odolnost:</b> EW 15
Elektroinstalace	<b>ANO – Výtahový rozvaděč, přivolavače, kabeláž atd.</b>
Ovládací panely	<b>Kabinové řízení:</b> 1 x ovládací panel <b>NEREZ LESK/BRUS</b> s displejem pro zobrazování stanic, polohy a směru jízdy, prosvětlovací tlačítka ANTIVANDAL, vestavěné nouzové osvětlení, alarm, tlačítko otevření a zavření dveří, indikátor přetížení <b>Vnější ovládací panely:</b> 2 x ovládací panel <b>NEREZ LESK/BRUS</b> s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL
Elektrická přípojka	<b>Nová –</b> dodávka zhotovitele (mezi šachtou a strojovnou)

## Výběrové řízení na provedení díla

### ZŠ B. Dvorského 1049/1, Ostrava-Bělský Les – výměna jídelního výtahu s přepravou osob vč. nutných stavebních úprav

<b>Provedení výtahu podle</b>	NV 122/2016 Sb. v platném znění, které stanovuje technické požadavky na výtahy ČSN EN81-20/50 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 1, Elektrické výtahy ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - vyzářování ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - odolnost
<b>Montážní a stavební práce</b>	Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace Montáž nového výtahu, Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč. vymalování bílou barvou, Výmalba výtahové šachty (zevnitř) bílou barvou, Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem, Lešení pro montáž výtahu, Nutné související práce pro realizaci výtahu, Odvětrání výtahové šachty pomocí protipožární mřížky EW 30 (nebo dle PBŘ),
<b>Záruka</b>	60 měsíců na montáž výtahu a související práce, 24 měsíců na komponenty výtahu

## **Cena a rozsah prací za 1 ks**

Cena za výtah	,- Kč (bez DPH)
Cena za montážní a stavební práce dle specifikace výše	,- Kč (bez DPH)
Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení vč. případného vyřízení na místě příslušném stavebním úřadě	,- Kč (bez DPH)
Pravidelné revize (kontroly) a servis v délce 60 měsíců	,- Kč (bez DPH)
<b>Cena celkem</b>	<b>,- Kč (bez DPH)</b>
DPH 21%	,- Kč
<b>Cena díla za dodávku 1ks výtahu celkem</b>	<b>,- Kč (vč. DPH)</b>

**Výběrové řízení na provedení díla  
MŠ B. Dvorského 1009/1, Ostrava-Bělský Les – výměna jídelního výtahu vč.  
nutných stavebních úprav**

**I. Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu  
(typ C) MŠ B. Dvorského 2**

Typ / použití	Malý nákladní výtah
Jmenovitá nosnost	<b>100 kg</b> (bez dopravy osob)
Rozměry šachty (šířka x hloubka)	1225 mm x 920 mm
Zdvih, parapet, hlava	6450 mm, 610 mm, 2980 mm
Jmenovitá rychlost	<b>↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s</b>
Pohon	Elektrický bubnový s novými lany
Počet stanic / nákladišť	3/3 (neprokládací)
Strojovna výtahu	Nad výtahovou šachtou
Ložná plocha klece	Min. h: 840, š: 750, v: 900 mm (tento rozměr se přesní na základě zaměření hlavním projektantem)
Řízení	jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč bude umístěn ve stávající strojovně v posledním nadzemním podlaží
Typ kabiny	Neprokládací s odnímatelnou přepážkou
Povrchová úprava kabiny a dveří (bariér)	<b>NEREZ</b>
Typ dveří	3 x ruční jednokřídlé dvířka (nebo bariéry), (SO 890 x 930 mm) NEREZ PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 610 mm nad podlahou
Přístup ke stroji	Po žebříku, dvířkami s PO EW 15
Montážní a stavební práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace</li> <li>- Montáž nového výtahu</li> <li>- Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér vč. dolepení kachliček</li> <li>- Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dvířek výtahu, omývatelná barva)</li> <li>- Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu</li> <li>- Nové dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji</li> <li>- Odvětrání šachty protipožární mřížkou EW 30</li> <li>- Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie</li> </ul>

**Výběrové řízení na provedení díla  
MŠ B. Dvorského 1009/1, Ostrava-Bělský Les – výměna jídelního výtahu vč.  
nutných stavebních úprav**

## **II. Cena a rozsah prací za 1 ks jídelního výtahu**

<b>Položka</b>	<b>Cena</b>
- Projektová dokumentace technologické části výtahu a elektro v rozsahu platných norem	,-Kč
- Demontáž stávajícího výtahu a jeho ekologická likvidace	,-Kč
- Dodávka a montáž nového výtahu vč. balného a dopravy	,-Kč
- Veškeré zednické práce spojené s rekonstrukcí výtahu	,-Kč
- Kompletní demontáž stávajícího výtahu vč. ekologické likvidace - Montáž nového výtahu - Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových dvířek nebo bariér vč. dolepení kachliček - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dvířek výtahu, omývatelná barva) - Nové dveře do strojovny s požární odolností min. EW 15 DP1 vč. nových zárubní a prahu - Nové dvířka s požární odolností EW 15 DP1 pro přístup ke stroji - Odvětrání šachty protipožární mřížkou EW 30 - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie	
- Úprava el. rozvodu od hl. vypínače výtahu do strojovny vč. osvětlení	,-Kč
- Předepsané zkoušky	,-Kč
- Zařízení staveniště	-
- Pravidelné revize (kontroly) a servis v min. délce 60. měsíců	,-Kč
<b>Cena celkem za 1 výtah a související práce bez DPH</b>	<b>,-Kč</b>
<b>Cena celkem za 1 výtah a související práce vč. 21% DPH</b>	<b>,-Kč</b>