

12. 03. 2020

160



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26. 2. 2020

Naše zn.: 8.3/8025/2378/20/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 10. 3. 2020

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Bojko

Prokešovo nám. 634/5

702 00 OSTRAVA

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu

Katastr: Zábřeh nad Odrou

Parcela: 1440, 100/25, 1426, 100/33, 6452, 100/34 a další

Ulice: Tylova

Stavebník: SMO MOB Ostrava-Jih

V zájmovém území se nachází kanalizační stoky DN 300, DN 400, DN 600 a DN 800 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí je zakresleno v příložené situaci. Jejich vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavení, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005. Vodovodní přípojky jsou součástí připojených nemovitostí, jejich případné dotčení je nutno projednat s jejich majiteli.

Dokumentace pro umístění a povolování stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k vyjádření.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

