



Váš dopis zn.:

Ze dne: 30. 4. 2020

Naše zn.: 8.3/8025/4693/20/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Bojko

Prokešovo nám. 634/5

702 00 OSTRAVA

Datum: 12. 6. 2020

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba: Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu

Katastr: Zábřeh nad Odrou

Parcela: 1440, 100/25, 1426, 100/33, 6452, 100/34 a další

Ulice: Tylova

Stavebník: SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o rekonstrukci a novostavbu parkoviště a chodníků, úpravu odvodnění, doplnění stávajícího veřejného osvětlení a souvisejících investic. Srážkové vody budou svedeny do vsakovacího objektu s havarijním přepadem do kanalizace DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí v ulici Tylova. Havarijní odtok srážkových vod do kanalizace bude regulován vírovým ventilem DN 50.

Informativní umístění vodovodního řadu DN 200 a kanalizace DN 300 – DN 800 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace.

S předloženou dokumentací pro stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Odbočení z kanalizace pro napojení kanalizační přípojky/havarijního přepadu tj. provedení jádrové navrtávky a napojení přípojky zajišťuje na základě objednávky a za úplatu výhradně společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., ☎ - 597 475 503, 514. Napojení bude provedeno do stávající revizní šachty maximálně 0,6 m nade dno.
3. Případné nefukční přípojky z odvodnění původních parkovacích ploch budou řádně zrušeny v místě napojení na stoku.

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Budou dodrženy požadavky na technické provedení vodovodních řadů, kanalizačních stok a přípojek společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

3. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem a zástupci provozů budou přizváni k zahájení stavby, k napojení přípojky na zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411, ☎ - středisko zákaznických prací: 597 475 503, 514, 506.
4. Při kontrole nám bude předána dokumentace odvodnění dle skutečného provedení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/ 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace

