



POD000252789

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POD/20391/2020/9232/821.07

Vyřizuje: Lenka Lesáková, Ing.

Tel.: 596 657 273

E-mail: Lenka.Lesakova@pod.cz

Datum: 4. 12. 2020

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu*- stanovisko správce povodí*

Dne 2. 12. 2020 jsme obdrželi vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu“ umístěné na pozemcích p. č. 1426, 100/33, 100/34, 1440, 4532/2, 100/25, 1431/1, 623/77, 455/76, 100/56 a 623/79 v k. ú. Zábřeh nad Odrou. Investorem je Statutární město Ostrava.

Jedná se o rekonstrukci a novostavbu parkoviště a chodníků u prodejny Lidl, úpravu odvodnění, doplnění stávajícího veřejného osvětlení a souvisejících investic. Srážkové vody ze stávajících zpevněných ploch byly odváděny do jednotné kanalizace.

V rámci stavby bude provedena výstavba parkoviště o 150 parkovacích místech a asfaltové příjezdové komunikace. Zpevněné plochy budou rozšířeny o 2930 m². Upravené plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem přes 17 navrhovaných sorpčních vpustí SOL-2/4M s kvalitou vody na výstupu méně než 0,5 mg/l rop. látek, C₁₀ - C₄₀ (NEL) do vsakovacího objektu o objemu 108,68 m³ s bezpečnostním přepadem do stávající kanalizace. Maximální odtok do kanalizace je povolen v množství max. 7,0 l/s, toto množství je zabezpečeno provedením regulační šachty s odtokem 3 - 6 l/s. Dle PD byl v řešeném území vyhotoven hydrogeologický průzkum pro stavbu prodejny Lidl.

K vaší žádosti uvádíme:

Stavba se nachází mimo stanovená záplavová území, v blízkosti zájmové lokality neevidujeme žádný vodní tok. Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě Zábřehu“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.



Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik 231
701 26 Ostrava, Varenská 49

1 / 1