



Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o.
Ing. Ondřej Bojko
Prokešovo náměstí 634/5
702 00 Ostrava

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-5215/21/TSÚ/Ku

Vyřizuje:
Ing. Kutal/351

V Ostravě dne:
15.7.2021

Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě - Zábřehu

Vyjádření k provedení výše uvedené stavby za správu veřejného osvětlení (VO) v rozsahu podle předložené DPS.

Úpravy a přeložky veřejného osvětlení při realizaci parkoviště jsou předmětem předložené projektové dokumentace ve stupni DPS.

Odpovědnost projektanta za úplnost a proveditelnost stavby dle DPS je uvedena v Doložce podmínek vyjádření OKAS-5215/21/TSÚ/Ku.

Pokud bude zhotovitel potřebovat k zhotovení díla další informace nebo upřesnění, které mu nebudou z DPS zřejmé, vyžádá si je výhradně u projektanta. Správce VO v tomto případě nemůže poskytovat zhotoviteli informace k obsahu a proveditelnosti projektu. Správce VO může být vyzván k účasti na jednání k změnám, které by mohly mít vliv na začlenění stavby do stávající soustavy VO, svolané investorem na popud zhotovitele a projektanta DPS.

V průběhu realizace stavby požadujeme dodržení našich podmínek zhotovitelem stavby:

- 1) provedení stavby VO bude v souladu s Generelem veřejného osvětlení města Ostravy Standardy VO a předpisy ZTKP (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty.html>),
- 2) písemně zaslat předem správci VO při OK, a.s. - p. Míkl (595 621 352, 724 338 771, mikl@okas.cz), vyplněné „Ohlášení stavby a předání staveniště“ viz: (<http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty/verejne-osvetleni.html>),
- 3) zhotovitel vystaví písemnou objednávku na vytýčení VO a součinnost na adresu: Opravy a údržba komunikací Ostrava, s. r. o., Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, email: info@ouko.cz,
- 4) po vystavení písemné objednávky projedná zhotovitel s provozem údržby VO - p. Szpandryk, email: szpandryk@okas.cz, potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění míst napojení, vytýčení kabelového vedení VO, apod.,
- 5) veškeré práce bude provádět odborná firma,
- 6) po celou dobu stavby bude zachována trvalá funkčnost okolního zařízení VO,
- 7) zvát správce VO ke kontrole stavby, k přejímce všech prací, které jsou následně zakryty, uložení kabelových vedení vždy se zápisem do stavebního deníku,
- 8) nové zařízení VO bude uvedeno do provozu pouze se souhlasem správce VO,
- 9) přejímku stavby dle DPS oznámit správě VO minimálně 7 dnů předem,

- 10) součástí přejímky stavby bude splnění podmínek uvedených v zápise při předání staveniště a předání závazných dokladů správě VO:
- dokumentace skutečného provedení s datem, podpisem a razítkem zhotovitele,
 - geodetické zaměření nového VO (CD ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk na podkladu katastrální mapy s uvedenými čísly parcel),
 - zpráva o výchozí revizi VO s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61),
 - protokol o světelně technickém měření osvětlovací soustavy VO (kontrolní pole na parkovišti) v souladu s požadavky ČSN EN 13 201-4 – metody měření,
 - atesty, prohlášení o vlastnostech výrobků, návody k obsluze a údržbě zařízení VO, dodací list na svítidla (specifikace svítidla a doba záruky),
 - digitální fotodokumentace stavby (zemní práce a dokončené dílo – číslované stožáry se svítidy),
 - kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO),
 - protokol o předání a převzetí prací (PO2)
- 11) dodrží podmínky k vyjádřen v příloze.

S provedením výše uvedené stavby VO souhlasíme.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

 **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1366/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544


Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - mapa pasportu VO

DOLOŽKA PODMÍNEK VYJÁDŘENÍ zn. OKAS-5215/21/TSÚ/Ku

Pro užitné hodnoty a kvalitu jakékoli stavby je zásadním dokumentem projektová dokumentace předkládaná správě VO žadatelem, která definuje předmět této stavby. Základní podmínky pro technické řešení návrhu zařízení VO, umožňující kompatibilní včlenění do stávající provozované soustavy VO, jsou pro město Ostrava stanoveny Generelem VO města Ostravy a platnými ZTKP.

Na žádost předkladatele PD (za účasti odborně způsobilého projektanta) poskytuje správa VO konzultaci v rámci projednání návrhu VO. Konzultace však není určena k řešení podrobností technického řešení VO, optimálních technicko - ekonomických užitných hodnot, výsledků a správnosti výpočtu apod.

Odpovědnost projektanta upravuje zejména stavební zákon (§159 odst. 1, 2 SZ č. 183/2006 Sb. v platném znění). Projektant je odpovědný za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost i proveditelnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu. Při provádění PD za úplatu je povinnost projektanta splnit dílo bez vad dána Občanským zákoníkem (§ 1914 odst. 1 OZ č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Pokud vada projektové dokumentace způsobí, že je stavba provedena zhotovitelem vadně, je zhotovitel vůči objednateli z titulu vadného plnění odpovědný společně a nerozdílně s projektantem. V takovém případě je správce VO oprávněn převzetí vadného díla odmítnout do doby odstranění vad.

Vyjádření správy VO není právním dokumentem o převzetí odpovědnosti za kvalitu a proveditelnost projektu VO, ta zůstává výlučně na projektantovi (potažmo na žadateli o vyjádření).



