



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 28.08.2020  
Naše zna ka: RSMSS/20200828-002/SR  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20200728-002/ES  
Vy izuje: Ing. Radim Masný  
Telefon: 606782032  
E-mail: radim.masny@veolia.com  
Datum: 04.09.2020

**MARK VALA s.r.o.**

Josefská 516/1  
60200 Brno

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro účely stavebního řízení

Název akce:	"Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14"	
Stručný popis akce:	Jedná se o revitalizaci vnitřních prostor objektu.	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Záběh nad Odrou
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	737933992, mark@markvala.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 04.09.2020	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**dojde k dotčení**

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

**Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení sekundární tepelné sítě uložené v ŽB kanále, která se nachází ve správě Veolia Energie R, a.s. a dále dojde k dotčení místnosti napojovacího uzlu (dále jen NU), kde je umístěna technologie také ve správě Veolia Energie R, a.s. Problemy našich sítí v předložené PD je zakreslen správně. Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:**

- 1) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotárenského zařízení provádět.**
- 2) Při výstavbě lešení nebude základová část, tohoto lešení, postavena na našem ŽB kanálu.**
- 3) Při provádění stavebních prací v místnosti NU požadujeme zakrytí technologie NU a po**

1/3

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.*



ukončení prací provést o ištění technologie. P evzetí provede zástupce provozu (p. Petr Kaša, e-mail petr.kasa@veolia.com, mobil 724 434 247) se zápisem do stavebního deníku.

4) P ed samotnou rekonstrukci požadujeme kontaktování zástupce provozu z d vodu napojení nových rozvod VZT na naši otopnou soustavu. V tomto míst disponujeme dostate nou kapacitou tepelné energie.

5) V pr b hu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotního za ízení, zejména ŽB kanálu, tak aby p i pojezdu t žké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních ástí teplotního za ízení. V p ípad pojezdu t žké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného za ízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajiš ující dostate nou ochranu tepelného rozvodného za ízení p ed vlivem zatížení t žké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu.

6) Za ízení staveníšt bude umíst no mimo zákonné ochranné pásmo tepelného za ízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vn jší hrany).

7) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu teplotního za ízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u ínit veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození teplotního za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplotní spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen

1. Písemn uv domit vydavatele vyjád ení o zahájení prací nejmén 5 pracovních dn p ed zahájením stavby.

2. Zajistit vytý ení rozvodného tepelného za ízení a prokazateln seznámit s provedeným vytý ením pracovníky, kte í budou práce vykonávat.

3. P i zjišt ní rozvodného tepelného za ízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran za ízení se zvýšenou opatrností a práce provád t ru n .

4. V p ípad odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ízení okamžit tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v p ípad , že za ízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p erušení dodávek tepelné energie.

5. V p ípad zm ny stavby je stavebník povinen tuto zm nu projednat s vydavatelem vyjád ení anebo jím pov eným technikem p ed zahájením prací.

6. Zm ny v uložení, p ípadné p eložky nebo provedení dopl ujících opat ení (chráni ky, roznášecí zát žové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.

7. Pokud v pr b hu inností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ízení nebo t etím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.

8. Místa, kde dojde k soub hu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sít mi s rozvodným tepelným za ízením, požadujeme p ed zakrytím p evzetí uvedených úsek technikem, ur eným vydavatelem vyjád ení. Toto p evzetí se uskute ní na základ podané žádosti vydavateli vyjád ení a to písemné, telefonicky nebo emailem nejmén 1 pracovní den p edem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozor ujeme na skute nost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zam eno, ale pouze zakresleno. P esnou polohu lze ur it pouze sondážními výkopy s jejich následným zam ením.

Vytý ení rozvod tepelné energie bude provedeno na základ zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén 5 pracovních dn p edem. V žádosti o vytý ení uvád jte naši zna ku p edm tného vyjád ení.

Sít v terénu vám vytý í odpov dný pracovník



Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, [rostislav.glac@veolia.com](mailto:rostislav.glac@veolia.com)

Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing.Libor Valový**

Náměstek Závodu distribuce a služeb  
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever