



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 10. 9. 2020

Naše zn.: 3.3/8025/9359/20/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 16. 9. 2020

MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1

602 00 BRNO

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Ulice : Rezkova

Parcela : 4709, 47/8

Stavebník : Městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o revitalizaci vnitřních prostor objektu včetně venkovních zpevněných ploch.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 150 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
5. Zůstane zachován oddílný systém odkanalizování objektu.
6. Na odpadním potrubí z kuchyňského provozu bude osazen odlučovač tuku.
7. Kvalita vypouštěných vod do kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3.
8. Případný zásah do vodoměrné sestavy zajišťují na základě objednávky výhradně pracovníci střediska zákaznických prací naší společnosti, ☎ - 597 475 503, 514, 506. Náklady hradí investor.

9. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 09
Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace

Tabulka kanalizačního řádu

