






BUDOVA D

BUDOVA A

SEKCE 2

-  E1
-  01
-  06
-  ES
- PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 17W, 230V, IP40,1944 lm, Ra80, 4000°K
- SPÍNAČ ř.1, 10A, 230V
- PŘEPÍNAČ ř.6, 10A, 230V
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO (DEMONTÁŽ A ZNOVMONTÁŽ SVÍTIDLA)

ZNAČENÍ A ČÍSLOVÁNÍ OBVODŮ PODLE PŮVODNÍ
DOKUMENTACE Z ROKU 1992, VÝKRES č. 501



POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1+PE+N, str. 50Hz,230V, TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a) samostatným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000–4–41,ed.3

+0,000=Podlaha 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU		
ING.TOMÁŠ KARPALA	ING.FRANTIŠEK DOSTÁL	ING.TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL			STUPEŇ DOKUMENTACE	RDS
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO 102	DATUM	9.2021
STAVBA			ČÍSLO ZNAČKY	
Záplenění spojovacích chodůb vč.výměny výplní otvorů na z.Š. Křestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			ČÍSLO VÝKRESU	D145.b-01
OBJEM VÝKRESU			HEŠTVO	
Púdorys 1.NP-úsek 1 - osvětlení			1:50	