



POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz,400/230V, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41,ed.3

ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	HL. INŽ. PROJEKTU		
ING. TOMÁŠ KARPALA	ING.FRANTIŠEK DOSTÁL	ING. TOMÁŠ KARPALA		
OBJEDNATEL Statutární město Ostrava; Městský obvod Ostrava-Jih				
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ	KATASTR. OZEMÍ Hrabůvka	PARCELA ČÍSLO 1301	STUPEŇ DOKUMENTACE	RDS
STAVBA Zateplení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka			DATUM	9.2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
OBSAH VÝKRESU			MĚRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
Změny v rozváděči RMS			-	D.1.4.5.b-03