

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 17W, 230V, IP40,1944 lm, Ro80, 4000°K

SPÍNAČ ř.1, 10A, 230V

PŘEPÍNAČ ř.6, 10A, 230V

PŘEPÍNAČ ř.7, 10A, 230V

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO (DEMONTÁŽ A ZNOVUMONTÁŽ SVÍTIDLA)

ZNAČENÍ A ČÍSLOVANÍ OBVODŮ PODLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1992, VÝKRES č. 502 A 503

POZNÁMKY:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 1+PE+N, stř. 50Hz,230V, TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČ. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

a) samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000–4–41,ed.3

+0,000=Podlaha 1.NP

ZDOP PROJEKTANT: NG TOMÁŠ KAPRÁLA	KRESLIL: NG FRANTIŠEK ZOSTÁL	HL. INŽ. PROJEKTU: NG TOMÁŠ KAPRÁLA	
DESTINATA: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih			
ZAKÁZKA: 1	DATUM: 1. SEPT. 2021	FORMÁT: 1:50	ČÍSLO: 1
STUPEŇ DOKUMENTACE: RDS			
DATUM: 9.2021			
ČÍSLO ZAKÁZKY:			
ČÍSLO PŘÍRŮSTKU:			
MĚŘÍTKO: 1:50			ČÍSLO A PŘÍRŮSTKU: D.1.4.5.b-02

Zaslepení spojovacích chodeb vč.výměny výplní otvorů na 2S Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka

Půdorys 1.NP-úsek 2 - osvětlení