



ArchiBIM studio s.r.o.
Technologická 373/ 4
708 00 Ostrava

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE

NASE ZNACKA

VYRIZUJE / LINKA

MISTO VYDANI / DNE

1115422918

800 850 860

Ostrava / 26.5.2021

Stanovisko ČEZ Distribuce a.s. vydané k PD pro územní rozhodnutí, územní souhlas a stavební povolení

Údaje o stavbě:

Název stavby: **Oprava oplocení MŠ Volgogradská 4**

Kat. území: Zábřeh nad Odrou

Parc. číslo: viz PD

Č. map. listu: Viz.PD

Předložené podklady:

Žádost, PD

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí s předloženou PD pouze** za předpokladu **dodržení podmínek níže uvedených:**

- Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 736005 prostorová norma)
- Dle Vámi předložené PD může dojít stavbou k dotčení podzemního kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. Nutno respektovat ČSN 73 6005. Kotevní prvky nově budovaného oplocení požadujeme umístit mimo ochranné pásmo stávajícího podzemního kabelového vedení NN, tj. min. 1m měřeno kolmo na obě strany od krajního kabelu.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-Morava

Příloha:

- Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti a Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických zařízení a technické infrastruktury** (obě vydané **zvlášť** na základě žádosti o vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.)