



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Ze dne: 5. 5. 2021
Naše zn.: 3.3/8025/5361/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Archibim studio s.r.o.
Technologická 373/4
708 00 OSTRAVA

Datum: 23. 6. 2021

Vyjádření k dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby

Stavba : Oprava plotu Volgogradská 4
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 783/10
Ulice : Volgogradská
Stavebník : Statutární město Ostrava

Jedná se o rekonstrukci stávajícího oplocení výměnou plotových dílců bez zásahu do základových konstrukcí. Základové konstrukce budou vyměněny pouze v místech vstupů/příjezdů na pozemek. Oplocení se nachází v ochranném pásmu kanalizace DN 300 pro veřejnou potřebu.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 - DN 350 a kanalizací DN 300 - DN 1200 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby.
4. Vzhledem k umístění stávajícího oplocení v těsné blízkosti kanalizace DN 300 musí být měněné základové konstrukce založeny maximálně do hloubky stávajících základů. Před zahájením prací a po jejich ukončení bude provedena kamerová prohlídka dotčených úseků výše uvedené kanalizace.
5. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem, zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz kanalizace: 597 475 411 ☎ - provoz vodovodu: 597 475 501

Platnost vyjádření je 2 roky

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

