



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 5. 5. 2021

Naše zn.: 3.3/8025/5360/21/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: [vasickova.dana@ovak.cz](mailto:vasickova.dana@ovak.cz)

Datum: 31. 5. 2021

Archibim studio s.r.o.

Technologická 373/4

708 00 OSTRAVA

### Vyjádření k dokumentaci pro odstranění stavby

Stavba : Úprava objektu Volgogradská 4  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 2890  
Ulice : Volgogradská  
Stavebník : Statutární město Ostrava

Jedná se o demolici sklepní místnosti v severozápadní části objektu včetně přístupového schodiště. Vzniklý podzemní prostor se zasype zeminou.

Informativní umístění vodovodů DN 100, DN 200 a kanalizací DN 300 - DN 1200 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti - např. pojezdem těžké techniky. Poklopy kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace