



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/017097/22/OŠK/Kis **VZ 18.22**

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

Sp. zn.

- zde -

Vyřizuje: Ing. Jana Kišová

Telefon: +420 599 430 337

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 21. 2. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **VZ 18.22 Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádosti dodavatelů doručených v E-ZAK dne 17. 2. 2022 a 18. 2. 2022 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky a to:

Dotaz č. 1	Dobrý den, prosíme o upřesnění typu svítidel viz. položka 25 ve slepém rozpočtu (výrobce, tvar svítidla, případně barvu, apod..). Děkujeme.
Odpověď č. 1	LED svítidlo přisazené, 17W, 230V, 1944lm, 4000°K, Ra (CRI)80, IP40, mikroprizma difuzor, zkosené, barva bílá (např. typ ZCLED3G17L840/ZK-MIKRO výrobce Elektro Čepelík nebo obdobné).

Dotaz č. 2	Dobrý den, prosím o doplnění výkresové dokumentace k položce: D+M _ ocelové podhledové rošty z IPE 100 + pomocné prvky + změny roznášejících prvků-650,84m2 Bude zřízena pomocná konstrukce z IPE-100mm profilů, tyto profily budou přivařeny k horním pásnicím stávající ocelové konstrukce (svařenec 2xU.č.14), bude potřeba vytvořit rozšíření horní pásnice a to pomocí navaření L80/80 profilu. I profily budou položeny v osových vzdálenostech 1000mm. V části šaten jsou ve stávajícím stavu použity jiné střešní panely, které neponechaly žádné místo pro osazení IPE profilů, zde budou použity L150/150 profily pro vytvoření ložné plochy. Na tyto profily budou osazeny přímé závěsy pro SDK v osových vzdálenostech max.750mm, kotveno k CD profilům 60/27 pro SDK, příčné profily CD 60/27 v osových vzdálenostech 400mm.
Odpověď č. 2	Výkresovou dokumentaci k výše uvedené položce nebudeme doplňovat. Ocelová konstrukce položky je dostatečně popsána na výkresech D.1.1.b.26 a b.27 a detail uložení ocelové konstrukce na stávající ocelovou konstrukci pak ve složce detailů - výkres Detail uložení IPE. Ve výkresové dokumentaci je popsáno předpokládané kotvení IPE ke stávajícím profilům včetně popisu kotvení SDK podhledu. Podrobnější specifikace bude vypracována zhotovitelem v dílenské dokumentaci - viz Samostatná položka VRN v rozpočtu.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.