



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/020049/22/INV/Prch VZ 20.22

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Bc. Božena Prchalová

Telefon: +420 599 430 383

Fax:

E-mail: bozena.prchalova@ovajih.cz

Datum: 28. února 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 23. 2. 2022 a dne 24. 2. 2022 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 11	Pol. 51 - D+M nerezová vana 1200x900 mm Jedná se o klasickou, na míru vyrobenou pravoúhlou „vanu“? Nenašli jsme požadovanou výšku a tl. materiálu.
Odpověď č. 11	Ano, jedná se o na míru vyrobenou „vanu“, výška 200 mm, tl. 6 mm

Dotaz č. 12	Pol. 123 - D+M zábradlí venkovní ke zpevněným plochám délky 7000 mm Nenašli jsme žádnou bližší specifikaci výrobku, prosíme o upřesnění parametrů, nejlépe výkres.
Odpověď č. 12	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKA min. 900 mm SLOUPKY A MADLO: JEKL 40/40/3 (MADLO VE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH) SVISLÁ VÝPLŇ: PÁSOVINA 40/3 HORIZONTÁLNÍ PRVEK: PÁSOVINA 40/5 (MEZI SVISLOU PÁSOVINOU – 2X U SPODNÍ HRANY A 100 mm POD HORNÍM MADLEM) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ SVISLÁ ROZTEČ VÝPLNĚ: max. 80 mm Vzhledem k výše uvedené specifikaci nebude výkres doplněn. Generální dodavatel stavby před výrobou, předá stavebníkovi a TDI dílenskou dokumentaci.

Dotaz č. 13	Obracím se na vás se žádostí na doplnění projektové dokumentace, a to o výpis zámečnických prvků.
Odpověď č. 13	Viz. odpověď č. 12

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 3. 2022 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	1. 3. 2022, 10:00 hod.	1. 3. 2022, 11:00 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	7. 3. 2022, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	10. 3. 2022
- podání nabídek	---	17. 3. 2022, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	06/2022 – 06/2023 (max. 180 kalendářních dnů)	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.