



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/022505/22/OŠK/Kis VZ 22.22

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Jana Kišová

Telefon: +420 599 430 337

Fax:

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 7. března 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení vč. šaten**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 3. 3. 2022 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 4	K odpovědi č. 1 u vysvětlení č. 1 bychom se ještě chtěli zeptat, zda dle výpisu dveří mají být zárubně pozinkovány.
Odpověď č. 4	Ocelová zárubeň bude opatřena nátěrem ve shodné RAL jako dvevní křídlo.

Dotaz č. 5	K odpovědi č. 2 u vysvětlení č. 1 jste uvedli, že okna budou dřevěná, ale v technické zprávě na straně 10 je uvedeno, že fixní okna budou plastová.
Odpověď č. 5	Máte pravdu, v TZ se jedná o přepis, potvrzujeme okno dřevěné.

Dotaz č. 6	Po kontrole rozpočtu jsme našli chybějící výměrnice v rozpočtech: Blok A12= stavební část- položky 76-79, ZTI- položky 3 a 7 Blok A2= stavební část- položky 75-78 Blok AH2= stavební část- položky 51-52, ZTI- položky 3 a 7
Odpověď č. 6	V rozpočtech stavební části nedojde k úpravě, nulové položky jsou obsaženy v části ZTI, když by došlo k doplnění těchto položek do stavební části, tyto předměty by byly zduplikovány. Chybějící výměry v části ZTI jsou opraveny v opraveném rozpočtu – soubor: MŠ JM oprava soc. zařízení vč. šaten SP_OPRAVA_1. xlsx, který je v příloze.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených v zadávacích podmínkách zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 3. 2022 do 10:00 hod.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha:

1 - MŠ JM oprava soc. zařízení vč. šaten SP_OPRAVA_1. xlsx