

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 19.10.2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 52842/2020/OV/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 52842/2020/OV/HOK

VYŘIZUJE: Danuše Hanslíková  
Ing. Aleš Kaluža  
Lenka Doffková

TEL.: 595 138 127

E-MAIL: danuse.hanslikova@khsova.cz

DATUM: 9.11.2020

FILDMAN PROJEKT s.r.o.

Záměstní 1155/27

710 00 Slezská Ostrava

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Ing. Romana Fildána – jednatele společnosti FILDMAN PROJEKT s.r.o., Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 08014469 (v zastoupení Statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00845451, Městský obvod Ostrava - Jih, ul. Horní 3, 70030 Ostrava – Hrabůvka, na základě plné moci ze dne 5.12.2019) o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava – Zábřeh, areál V Zálomu“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení stavby „Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava – Zábřeh, areál V Zálomu“

### s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky:

K vydání stanoviska k trvalému užívání SO 302 – přípojka a rozvod vody je nutno předložit :

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu (dle Přílohy č.5 vyhl.č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“)

## **Odůvodnění:**

Projektová dokumentace řeší novou stavbu a změnu dokončené stavby. V současné době je území využíváno jako sportovní hřiště. Nově bude stavba sloužit jako sportovní hřiště k požárnímu sportu s tím, že bude nově vybudován objekt zázemí, hřiště s umělým povrchem, atletické dráhy, odstavná šterková plocha a plochy pro pěší. Stávající oplocení bude zachováno. Stávající plochy z litého asfaltu, betonu a plochy ze šterku budou odstraněny. Stavba je dopravně napojena na stávající místní komunikaci ul. U Hrubků.

V rámci SO 302 - přípojka a rozvod vody bude použito potrubí PE 100RC o dimenzi D110/10mm pro nový podzemní hydrant a pro objekt zázemí. Součástí je plastová vodoměrná šachta s plastovým poklopem uložená v chodníku. Přípojka vody je napojena na řad navrtávacím pásem s uzavíracím šoupětem. Nově je na hřišti navržen objekt zázemí (SO 701) se skladem, kuchyňkou a hygienickým zařízením, zpevněné plochy (hřiště a dráhy s umělým povrchem, odstavná šterková plocha, dlážděné chodníky). Nově bude areál osvětlen LED svítidly a zabezpečen EZS systémem. Odvodnění bude řešeno drenážemi napojenými do zemního vsakovacího objektu. Atletické dráhy jsou umístěny podél oplocení. Objekt zázemí a odstavná plocha jsou umístěny u stávající brány. Víceúčelové hřiště je situováno uprostřed hřiště.

V objektu zázemí je navržena kuchyňka a 4 kabiny WC (2x muži, 2x ženy) - odvětrání všech WC je řešeno elektrickými podtlakovými axiálními ventilátory s vývodem na fasádu. Objekt zázemí bude rovněž sloužit k uskladnění vybavení hřiště. V kuchyňce bude možno poskytnout jednoduché občerstvení (balené potraviny, pitná voda, ohřev polotovarů). Kuchyňka bude využívána výhradně pro soukromé účely členů sportovního klubu, nikoli ke komerčním účelům, jako je příprava a prodej občerstvení pro veřejnost. Větrání a přirozené osvětlení kuchyňky je zajištěno oknem. Objekt zázemí není určen k trvalému pobytu osob a nebude využíván v zimním období. Vytápění je řešeno jako občasné pomocí přímotopů.

Uživatelé areálu budou pouze členové sportovní požární organizace. Areál bude obsluhovat pověřený správce sportovní požární organizace – max. počet uživatelů je 30 osob. Sportovní areál včetně zázemí je určen výhradně k nácviku požárního sportu - není určen široké veřejnosti.

Předložená dokumentace je zpracována při respektování shora uvedených podmínek v souladu s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Laboratorní rozborů včetně odběrů vzorků vody budou v souladu s §4, odst. 1 zák. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

V rámci řešené stavby nebudou instalovány zdroje nebo zařízení, které by byly zdrojem nadměrného hluku pro okolí. Lze tedy předpokládat, že realizací a užíváním stavby nevznikne zdroj nadlimitního charakteru ve smyslu limitů dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předložený návrh odpovídá při respektování shora uvedených podmínek požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Ing. Aleš Kaluža, v.r.  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

## **Rozdělovník:**

### **Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

1x adresát, počet listů 1 (2strany), DS

1x KHS, odbor HOK, odd. HOK I, počet listů 1+ 1/sv.