



Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. 10. 2020

Naše zn: POD/17495/2020/923/2/840.10

Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel

Tel.: 596 657 271

E-mail: burel@pod.cz

Datum: 29. 10. 2020

Fildman projekt, s. r. o.

Záměstí 1155/27

Ostrava

710 00



POD000249500

Rekonstrukce hřiště, ul. Dolní, Ostrava – Zábřeh – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení

Dne 16. 10. 2020 jsme obdrželi datovou zprávu s Vaší žádostí týkající se rekonstrukce hřiště v Ostravě – Zábřehu. Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. 287/28 – 31, 1005/10 a 1448 v k. ú. Zábřeh nad Odrou. Uvedená lokalita se nachází ve vzdálenosti 45 a více metrů od pramene Zábřežky. Vodní tok Zábřežka je v naší správě.

Předmětem žádosti je rekonstrukce hřiště. Záměr je členěn na tyto stavební objekty:

SO 101 Hřiště – v řešené lokalitě vznikne na místě původního hřiště nové hřiště pro nácvik požárního sportu. Bude obsahovat dvě podélné dráhy, dráhu s překážkami na požární útok. Bude zde vytvořen zpevněný povrch z EPDM (800 m²), ze zámkové dlažby (55 m²) a z tartanu (176 m²). Před zahájení stavby bude odstraněn původní povrch z drceného kameniva. Multifunkční hřiště bude využíváno pro více sportů vč. míčových her.

SO 301 Odvodnění – odvodnění povrchu zpevněných ploch je řešeno částečně vyspádováním do okolní zeleně, kde budou tyto vody přirozeně zasakovat. Srážkové vody budou rovněž zasakovat přes mezery mezi jednotlivými segmenty zpevněných ploch do podloží. V podkladních vrstvách se nachází perforované drenážní potrubí PVC DN 150, které bude tyto vody dále odvádět do vsakovacího objektu v areálu hřiště. Vlastní vsak bude řešen jako jáma o půdorysných rozměrech 10 x 3 m a hl. 1 m. V jámě budou vzájemně propojené drenáže, výplní bude drcené kamenivo. HG posudek nebyl doložen.

SO 302 Přípojka a rozvod vody – pro zásobování areálu pitnou vodou bude zhotovena nová vodovodní přípojka z materiálu PE 100 RC SDR 11 (PN16). Potrubí bude uloženo do zemní rýhy se štěrkopískovým obsypem.

SO 303 Přípojka splaškové kanalizace – splaškové vody z areálu budou odvedeny potrubím PVC KG DN 150 v délce 61,3 m, která se napojí na splaškovou kanalizaci (stávající betonová stoka) v ul. U Hrůbků (parc. č. 1050/10).

SO 401 Areálové osvětlení

SO 402 Rozvod el. NN a EZS

SO 701 Objekt zázemí – na pozemku bude postavena zděná jednopodlažní budova bez podsklepení založená na betonových základech. Bude sloužit k uskladnění vybavení hřiště, jeho součástí bude rovněž malá kuchyňka.